

Vysvětlení zadávacích podmínek ke zveřejnění

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA stavební práce

Revitalizace plochy pro vlastní podnikání-Jiří Vincenci pro Jiří Vincenci

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 2

Zadavatel podává toto vysvětlení zadávacích podmínek:

Dotaz číslo 1: V technické zprávě doplněné dokumentaci SO 07 je navržena jiná skladba vozovky než je v soupisu prací. Mimo jiné je zde uvedeno , že bude znovu položeno 10 674 m2 zpevněných ploch ve skladbě:

- vrstva hutněné stěrkořti F 0-63 mm tl.- 350 mm
- vrstva hutněné stěrkořti F 4-32 mm tl.- 150 mm
- Pojezdová vrstva z drátkobetonu tl.- 150 mm

Oproti tomu jsou ve výkazu výměr níže uvedené položky skladby vozovky:

- Podklad ze štěrkořti ŠD tl 250 mm	m2	9 990,200
- Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	9 990,200
- Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 240 mm	m2	9 990,200

Dotaz: které údaje jsou správné ?

Odpoď číslo 1: Pro nacenění nabídky bude Účastník vycházet z údajů uvedených ve výkazu výměr!

Dále zadavatel vydává tato upozornění:

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 vydané dne 20. 04. 2017 v 8:20:38, k nalezení na tomto odkazu https://zakazky.dlc.cz/contract_display_inbox_258.html, je neplatné z důvodu připojení chybné přílohy. Vzápětí byla vydáno vysvětlení v 8:26:56, které je platné https://zakazky.dlc.cz/contract_display_inbox_260.html

Zadavatel upozorňuje, že byla prodloužena lhůta pro podání nabídek, viz Vysvětlení zadávací dokumentace zveřejněné 20.04.2017 08:26:56. Nabídky lze tedy podat do 11. 5. 2017 do 10:00.

Praha 7 dne 20. 4. 2017

Jiří Vincenci

*zastoupené společností BlueFort s.r.o.,
administrátorem řízení*