

Vysvětlení zadávacích podmínek ke zveřejnění

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA dodávky

Fotovoltaická výroba elektrické energie s akumulací, **SERVIS VINCENCI s.r.o. pro SERVIS VINCENCI s.r.o.**

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1

Zadavatel podává toto vysvětlení zadávacích podmínek:

Dotaz číslo 1: Je k dispozici výkres zapojení z Projektové dokumentace nebo nějaký jiný dokument obsahující vysvětlení použití Backup zálohy u měničů Fronius Symo Hybrid.

Tyto měniče přímo Backup nenabízejí ačkoliv je tato informace obsažena v bodě 3.5 Přílohy č.5 PD. Tato informace je zde nesprávně uvedena. Měnič takovou funkci a ani výstup nenabízí. To je možné pouze po doplnění externí odpínací jednotky, kterou Fronius sám neprodává. Tato jednotka však není součástí rozpočtové přílohy č.1 Druhým problémem by mohl být paralelní provoz těchto dvou Hybridních střídačů.

Lze tedy nabídku udělat bez odpínače sítě určeného pro Backup zálohu?

Odpověď číslo 1: Tyto Knowhow informace lze získat přímo u firmy Fronius, jsou to převzaté doporučení, které jsme integrovali.

I paralelní provoz není problém pokud má každý svůj elektroměr.

Praha 7 dne 12. 9. 2018

SERVIS VINCENCI s.r.o.

*zastoupené společností BlueFort s.r.o.,
administrátorem řízení*