

Vysvětlení zadávacích podmínek ke zveřejnění

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA dodávky

Fotovoltaická výroba elektrické energie s akumulací, **SERVIS VINCENCI s.r.o.** pro **SERVIS VINCENCI s.r.o.**

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 2

Zadavatel podává toto vysvětlení zadávacích podmínek:

Dotaz číslo 1: Dotaz navazuje na DI1

Upozorňoval jsem na to, že Fronius sám o sobě Backup nenabízí a že musí být doplněn o odpínač sítě. Tato jednotka je cenově asi na 50% ceny měniče a proto je důležité, aby byla ve výkazu výměr – zde však není uvedena. Proto jsem chtěl výkres zapojení zda je s ní počítáno nebo zda není celý projekt špatně navržený.

Odpověď číslo 1:

Dle informace od firmy Fronius u hybridních střídačů modus „Backup“ je možný a funguje. Také je správné, že se frekvence zvedne na 53 Hz. Ostatní měniče se odpojí a nebudou vyrábět. „Backup“ modus je použit pouze pro zálohu specifikovaných okruhů Po obnovení elektrické energie ze sítě se všechny střídače vrátí do standardního modu.

Pro Informaci: máme již nainstalované hybridní FVE a zálohování funguje.

Praha 7 dne 13. 9. 2018

SERVIS VINCENCI s.r.o.

*zastoupené společností BlueFort s.r.o.,
administrátorem řízení*