

Vysvětlení zadávacích podmínek ke zveřejnění

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA dodávky

Technologická inovace ve společnosti Lersen CZ,s.r.o. (kompresor) pro Lersen CZ,s.r.o.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1

Zadavatel podává toto vysvětlení zadávacích podmínek:

Dotaz číslo 1:

Zadavatel obdržel následující dotaz dodavatele:

1. Nikde nemůžu dohledat podrobnosti ohledně třídy kvality čistého stlačeného vzduchu, pravděpodobně v kapitole 1.4.1, kterou v příloze č. 1 nenacházím.
2. Dále zda je vyžadována sušička stlačeného vzduchu?
3. Vyrábíme kompresory s frekvenčním měničem i klasickou řídicí jednotkou start-stop - o této důležité variantě také nikde nevidím zmínku.

Odpověď číslo 1:

1. Jedná se o třídy kvality stlačeného vzduchu 1.4.1 – dle normy ISO 8573 stanovující třídy čistoty stlačeného vzduchu s ohledem na pevné částice, vodu a olej, viz tabulka níže:

ISO 8573-1:2010 třída kvality	Prachové částice				Voda		Olej
	Maximální počet částic v m ³			Hmotnostní koncentrace mg/m ³	Rosný bod	Koncentrace kapalné vody g/m ³	Kapalný, aerosol a pára
	0.1 µm < d ≤ 0.5 µm	0.5 µm < d ≤ 1.0 µm	1.0 µm < d ≤ 5.0 µm				
0	Jak je určeno uživatelem nebo dodavatelem zařízení a přísnější než třída 1						
1	≤ 20 000	≤ 400	≤ 10		≤ -70 °C		≤ 0,01 mg/m ³
2	≤ 400 000	≤ 6 000	≤ 100		≤ -40 °C		≤ 0,1 mg/m ³
3	-	≤ 90 000	≤ 1 000		≤ -20 °C		≤ 1 mg/m ³
4	-	-	≤ 10 000		≤ +3 °C		≤ 5 mg/m ³
5	-	-	≤ 100 000		≤ +7 °C		-
6	-	-	-	0 < Cp ≤ 5	≤ +10 °C		-
7	-	-	-	5 < Cp ≤ 10		Cw ≤ 0,5	-
8	-	-	-			0,5 < Cw ≤ 5	-
9	-	-	-			5 < Cw ≤ 10	-
X				Cp > 10		Cw > 10	> 5 mg/m ³

2. Viz odpověď na 1. otázku, musí být zajištěna kvalita 4, tj. tlakový rosný bod +3 °C.
3. Požadujeme kompresor s regulací start/stop.

Praha 7 dne 6. 3. 2019

Lersen CZ, s.r.o.

*zastoupené společností BlueFort s.r.o.,
administrátorem řízení*