



Vzorové uložení potrubí v rýze

M 1:50

ULOŽENÍ POTRUBÍ V RÝZE - ZPEVNĚNÁ PLOCHA
VZOROVÝ VÝKRES



ULOŽENÍ POTRUBÍ V RÝZE - ZELENÝ PÁS
VZOROVÝ VÝKRES



MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI VEDENÍ STL PLYNOVODU OD OSTAT. VEDENÍ
TECHNICKÉHO VYBAVENÍ - VÝPIS Z ČSN 73 6005.

PLYNOVOD 0,3 MPa	KANALIZACE	VODOVOD	SDĚL. VED.	SILOVÁ VEDENÍ			
				1 kV	10 kV	35 kV	100 kV
SOUBĚH	1 m	0,5 m	0,4 m	0,6 m	0,6 m	0,6 m	0,6 m
KŘÍŽENÍ	0,5 m	0,15 m	0,1 m	0,1 m	0,2 m	0,2 m	0,7 m

±0,000 = 1.NP

ZHOTOVITEL	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT
PLP Projektstav s.r.o. Rosice 336, 538 34 Rosice	Ing. Matouš Vimmer	Ing. Václav Pohorský tel. 776 850 534
INVESTOR Obec Svatouch, Svatouch č.p.290, 539 42 Svatouch		

Přeložení plynovodní přípojky

OÚ Svatouch č.p. 290

k.ú. Svatouch [761583], par. č. st. 364 a 122/1

Profese: STL Přípojka

Vzorové uložení potrubí v rýze



FORMÁT	2xA4
DATUM	11 / 2016
STUPEŇ	DSP
MĚŘITKO 1:50	Č. VÝKRESU D.2.2.7