Půdorys střechy

M 1:100



SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - šikmá střecha

- HYDROIZOLACE - FALCOVANÝ POPLASTOVANÝ A POKOVENÝ OCELOVÝ PLECH (ODSTÍN TMAVĚ ŠEDÁ)	
- SEPARACE - MECHANICKY KOTVENÁ NEPÍSKOVANÁ LEPENKA	3 mm
- BEDNĚNÍ - SMRKOVÁ PRKNA NA SRAZ	24 mm
- NOSNÁ KONSTRUKCE - KROKVE (100/160, 100/180) V RÁMCI KROKVÍ	
- VĚTRANÁ MEZERA	60 mm
- MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE	100 mm (120mm)
- ROŠT SDK PODHLEDU (TRÁMKY) S TEP. IZOLACÍ	160 mm (140mm)
- SDK PODHLED (POŽ. ODOLNOST EI 30) - PROTIPOŽÁRNÍ DESKY TL.15mm	

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - plochá střecha

- HYDROIZOLACE - SVAŘOVANÁ MECH. KOTVENÁ PLASTOVÁ FOLIE Z mPVC	1,5 mm
- SEPARACE - GEOTEXTILIE (300g/m2)	
- SPÁDOVÉ KLÍNY EPS 150S, SPÁD 2%	20-130mm
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 150S	80 mm
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 100Z	160 mm
- NOSNÁ KONSTRUKCE - PŘEDEPNUTÝ ŽB PANEL	250 mm
- VCO	15 mm

POZNÁMKA

1) Veškeré rozměry nutno ověřit na stavbě!
2) Prostupy nutno dopřesnit s požadavky jednotlivých specializací !
3) Odvětrání šikmé střechy bude řešeno průběžnou větrací štěrbinou při okapové hraně a v hřebeni střechy. Výška provětrávané mezery 60mm, větrací štěrbiny zajistit proti vletání hmyzu.
4) V úrovni střechy bude provedena jímací soustava bleskosvodu, která bude napojena na zemnící soustavu. Podrobnosti v samostatné části PD.

±0,000=658,90m n.m.

ZPRACOVATEL :
Ing. arch. V. Popelka
KONTROLOVAL :
Ing. Petr Šafář

PROJEKT STAVBY

ÚČEL:	P D S P	DATUM :	11 / 2016	ZAK.ČÍSLO :	2016-24
MĚŘÍTKO :	1 : 100	FORMÁT :	3 x A4	ARCH.ČÍSLO:	1624

ŠAFÁŘ

ŠAFÁŘ CZ s.r.o.
www.safarcz.cz
Nová 205
Polička

OBJEDNATEL: Obec Svratouch, Svratouch č.p.290, 539 42 Svratouch

AKCE : Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p. 290 na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

NÁZEV VÝKRESU: Půdorys střechy

ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.08