

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA(m²)
301	SKLAD	36,51
302	CHODBA	19,58
303	TECHNICKÁ MÍSTNOST	12,18

TABULKA MÍSTNOSTÍ PODKROVÍ

Legenda:


- Rozvodná krabice
- Elektrický rozvoděč
- Spínač jednopólový IP20
- Spínač jednopólový IP44
- Přepínač senový IP20
- Přepínač střídavý IP20
- Přepínač střídavý IP44
- Přepínač střídavý dvojitý 6+1 IP20
- Přepínač křížový IP20
- Spínač tlačítkový IP20
- Spínač tlačítkový IP44
- Termostat pokojový
- Zásuvka dvojnásobná IP20
- Zásuvka dvojnásobná s přepětovou ochranou IP20
- Zásuvka jednonásobná s vřtkem IP44
- Zásuvka datová a internetová
- Zásuvka průmyslová 16A/400V IP54
- Zásuvka průmyslová 32A/230V IP44
- Hydrostat
- Vývod světlý
- Vývod ukončen v rozvodné krabici
- Snímač pohybu
- Napájecí zdroj pro spouštění písků
- NZP
- Ventilátor
- Zásuvková skříň N 230 230 s
- Ochranné pospojení
- Skříň hlavního ochranného pospojování

Legenda svítidel:

- A Světlo zářivkové přisazené s leštěnou mřížkou z AL plechu 2x58W, IP20
- B Světlo zářivkové přisazené s leštěnou mřížkou z AL plechu 2x36W, IP20
- C Světlo zářivkové přisazené 1x36W, IP20
- D Světlo žárovkové přisazené 1x60W, IP20
- E Světlo nástěnné zářivkové 1x10W, IP20
- F Světlo zářivkové přisazené 2x36W, IP65
- G Světlo zářivkové přisazené 2x58W, IP65
- H Světlo halogenové přisazené s čidlem 1x150W, IP54
- CH Světlo halogenové přisazené s čidlem 1x500W, IP54

Vedení bude uloženo pod omítkou.
Zásuvky budou instalovány 600mm nad čistou podlahou.
Zásuvky v místnostech č.: 104, 106, 113, 116, 120, 125, 210, 212, 214 a 215 budou instalovány 1200mm nad čistou podlahou.

Zásuvky pro napojení plynových kotlů budou instalovány 1200mm nad čistou podlahou.
Zásuvky v čajových kuchyňkách nad kuchyňskou linkou budou instalovány 200mm nad touto linkou.
Zásuvky v čajových kuchyňkách pro lednici a myčku budou instalovány 300mm nad čistou podlahou.
Zásuvky umístěné vedle spínačů budou ve stejné výšce jako spínače.
Spínače a tlačítka budou instalovány 1200mm nad čistou podlahou.
Vývody pro osoušeče rukou 1400mm nad čistou podlahou.
Termostaty budou instalovány 1500mm nad čistou podlahou.
Zásuvkové skříň budou umístěny 1500mm nad čistou podlahou.



NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3PEN,3NPE,1NPE,AC50Hz,3x400/230V/TN–C–S
OCHRANA DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2
ŽIVÝCH ČÁSTÍ – KRYTÍM,IZOLACÍ
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLNŮJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

ZODP. PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:	
		Klabeněš Pavel	
STAVEBNÍK: Obec Svratouch, Svratouch č.p.290, 539 42 Svratouch			
STAVEBNÍ ÚŘAD:			
MĚSTSKÝ ÚŘAD:			
AKCE:			
Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p. 290 na Hašičskou zbrojnici s Obecním úřadem			
Elektroinstalace 3.NP		Číslo výkresu:	EL-05
		M	1:100