



LEGENDA

- KK1**
ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL
- umístěn v 2.NP (č.m. 212)
- vestavěný nerezový zásobník TUV o objemu 54 l
- odťah a sání nad sítěch koaxiálním potrubím Ø 60/100 mm, sítěšní hlavice
- modulovaný výkon 6,9 - 32,0 kW
- el. příkon 200 W, el. napětí 230 V
- KK2**
ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL
- umístěn v podkroví (č.m. 303)
- vestavěný nerezový zásobník TUV o objemu 54 l
- odťah a sání nad sítěch koaxiálním potrubím Ø 60/100 mm, sítěšní hlavice
- modulovaný výkon 4,7 - 25,8 kW
- el. příkon 200 W, el. napětí 230 V
- OTOPNÉ DESKOVÉ TĚLESO**
- typ VK (pravé spodní připojení)
- ventil DN 15
- PŘÍVODNÍ MĚDĚNÉ POTRUBÍ**
VRATNÉ MĚDĚNÉ POTRUBÍ
EN 20
TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA
- pro jistění topného systému
- objem 20 l

POZNÁMKA

- teplotní spád topného systému: 55°C / 45°C
- potrubí bude izolováno izolačními hadicemi tl. 20 mm
- připojovací potrubí k jednotlivým otopným tělesům provedeno z Cu 15×1,0
- otopné těleso bude osazeno termostatickou hlavici s rozsahem teplot 14-26°C
Před uvedením do provozu provede montážní firma vyregulování celého topného systému.

±0,000 = 1.NP

ZHOTOVITEL PLP Projektstav s.r.o. Rosice 336, 538 34 Rosice	VYPRACOVAL Ing. Matouš Vimmer	ZODP. PROJEKTANT Ing. Václav Pohorský tel. 776 850 534
INVESTOR Obec Svatouch, Svatouch č.p.290, 539 42 Svatouch		

Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svatouch
č.p. 290 na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

k.ú. Svatouch [761583], par. č. st. 364

Profese: Vytápění a vzduchotechnika

Vytápění - Rozvinutý řez

PLP
Projektstav s.r.o.

FORMÁT	8×A4
DATUM	11 / 2016
STUPEŇ	DSP
MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU D.1.4.2.4