


LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK:

- drát FeZn průměr 8mm
- bude připevněn pomocí standardních podpěr na střeše – podpěra na plechové střechy PV23 na stěně (svody) – podpěra do zdiva na hmoždinku
- jímací tyč délky 2,0metru komplet
- spojovací svorka
- křížová svorka
- okapová svorka
- svorka pro spojení páska/drát
- zkusební svorka
- ochranný úhelník vč.držáků (na hmoždinky)
- uzemnění – pásek FeZn 30x4mm
- drát FeZn průměr 10mm

veškerý hromosvodový materiál bude v provedení z FeZn

Montáž bude provedena dle ed.2:

- ČSN EN 62305–1, část 1 "Obecné principy"
- ČSN EN 62305–2, část 2 "Řízení rizika"
- ČSN EN 62305–3, část 3 "Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života"
- ČSN EN 62305–4, část 4 "Elektrické a elektronické systémy ve stavbách"
- ČSN EN 50164–1 "Součásti ochr.před bleskem(LPC)–část 1:Požadavky na spojsoučásti"
- ČSN EN 50164–2 "Součásti ochr.před bleskem(LPC)–část 2:Požadavky na vodiče a zemniče"
- ČSN EN 50164–4 "Součásti ochr.před bleskem(LPC)–část 4:Požadavky na podpěry vodičů"



P O Z N Á M K A :

Hromosvodové vedení bude na střeše upevněno střešními drážky pro plechové střechy, na stěně standardními podpěrami do zdiva na hmoždinku. Svody budu přes zkušební svorky SZ1–6 připojeny k uzemnění.

VYPRACOVAN		Ing. HASENÖHRL Petr	KRESLIL	Ing. HASENÖHRL Petr	ING. PETR HASENÖHRL projektová činnost ve výstavbě Antonína Slováčka 44B 568 02 Světlavy Tel +420606117462 Email hp.svitlov@cmoil.cz
KRAJ		PARDUBICKÝ	MÍSTO SVRATOUCH		
INVESTOR		OBE SVRATOUCH SVRATOUCH 290			
AKCE					
PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBECNÍHO ÚŘADU SVRATOUCH Č.P.290 NA HASIČSKOU ZBRŮJNICI					
ČÁST		VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM – BLESKOSVOD			
OBSAH		BLESKOSVOD			