



TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA(m <sup>2</sup> )
101	ZÁDVEŘÍ	9,20
102	HALA	11,22
103	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	4,24
104	WC ŽENY	4,24
105	WC MUŽI - KABINA	1,50
106	WC MUŽI - PŘEDSÍŇ	1,82
107	CHODBA	7,24
108	KANCELÁŘ ÚČETNÍ	15,42
109	KANCELÁŘ STAROSTY	15,93
110	ZÁDVEŘÍ	8,88
111	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	34,64
112	SKLAD TECH. PROSTŘEDKŮ	30,80
113	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,78
114	SCHODIŠTĚ	14,32
115	ZÁDVEŘÍ	4,54
116	GARÁŽ ZÁSAH. VOZIDEL	92,48
117	SKLAD PHM	3,06
118	SUŠARNA	5,18
119	HRUBÁ OČISTA	6,71
120	ŠATNA	13,11
121	UMÝVÁRNA	6,27
122	PŘEDSÍŇ WC	3,08
123	KABINA WC	1,98
124	CHODBA	6,31
125	TECHNICKÁ MÍSTNOST	5,17

LEGENDA

- KK1

ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL

  - umístěn v 2.NP (č.m. 212)
  - vestavěný nerezový zásobník TUV o objemu 54 l
  - odtah a sání nad střechu koaxiálním potrubím Ø 60/100 mm, střešní hlavice
  - modulovaný výkon 6,9 - 32,0 kW
  - el. příkon 200 W, el. napětí 230 V
- KK2

ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL

  - umístěn v podkrovní (č.m. 303)
  - vestavěný nerezový zásobník TUV o objemu 54 l
  - odtah a sání nad střechu koaxiálním potrubím Ø 60/100 mm, střešní hlavice
  - modulovaný výkon 4,7 - 25,8 kW
  - el. příkon 200 W, el. napětí 230 V
- OTOPNÉ DESKOVÉ TĚLESO

  - typ VK (pravé spodní připojení)
  - ventil DN 15
- PŘÍVODNÍ MĚDĚNÉ POTRUBÍ

VRATNÉ MĚDĚNÉ POTRUBÍ
- EN 20

TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA

  - pro jistění topného systému
  - objem 20 l

POZNÁMKA

- teplotní spád topného systému: 55°C / 45°C
- potrubí bude izolováno izolačními hadicemi tl. 20 mm
- připojovací potrubí k jednotlivým otopným tělesům provedeno z Cu 15×1,0
- otopné těleso bude osazeno termostatickou hlavici s rozsahem teplot 14-26°C
- Před uvedením do provozu proveďte montážní firma vyregulování celého topného systému.**

±0,000 = 1.NP

ZHOTOVITEL	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT
PLP Projektstav s.r.o.	Ing. Matouš Vimmer	Ing. Václav Pohorský
Rosice 336, 538 34 Rosice		tel. 776 850 534

INVESTOR Obec Svratouch, Svratouch č.p.290, 539 42 Svratouch

Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch  
č.p. 290 na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem

k.ú. Svratouch [761583], par. č. st. 364

Profese: Vytápění a vzduchotechnika

Vytápění - Půdorys 1.NP

PLP

Projektstav s.r.o.

FORMÁT	6×A4
DATUM	11 / 2016
STUPEŇ	DSP
MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU <b>D.1.4.2.1</b>