


















TABUĽKA MIŠTNOSTÍ 2.NP










| OZN. | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA(m ²) |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 201 | KANCELÁŘ | 15,16 |
| 202 | KLUBOVNA | 16,50 |
| 203 | CHODBA | 12,87 |
| 204 | ARCHIV | 11,90 |
| 205 | PŘEDSÍŇ WC | 1,62 |
| 206 | KABINA WC | 1,62 |
| 207 | SCHODIŠTĚ | 2,30 |
| 208 | HALA | 28,22 |
| 209 | SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR | 11,25 |
| 210 | UMÝVÁRNA | 6,67 |
| 211 | WC ŽENY | 8,68 |
| 212 | VÝLETKA | 1,25 |
| 213 | KOMORA | 2,34 |
| 214 | WC MUŽI | 11,75 |
| 215 | SKLAD | 5,40 |
| 216 | ČADOVÁ KUCHYNKA | 15,97 |
| 217 | ZASEDÁK A ŠKOLIC MÍSTN. | 70,65 |
| 218 | KANCELÁŘ VELITELE | 14,15 |
| 219 | MÍSTN. FYZICKÉ PŘÍPRAVY | 22,14 |



Legend:

- | | |
|---|--|
| • | Rozvodná krabice |
|  | Elektrický rozváděč |
|  | Spínač jednobolový IP20 |
|  | Spínač jednobolový IP44 |
|  | Prepínač senový IP20 |
|  | Prepínač střídavý IP20 |
|  | Prepínač střídavý IP44 |
|  | Prepínač střídavý dvojité 6+1 IP20 |
|  | Prepínač křížový IP20 |
|  | Spínač tlačítkový IP20 |
|  | Spínač tlačítkový IP44 |
|  | Termosíť pokojový |
|  | Zásuvka dvojnásobná IP20 |
|  | Zásuvka dvojnásobná s přepětovou ochranou IP20 |
|  | Zásuvka jednonásobná s včtkem IP44 |
|  | Zásuvka datová a internetová |

Legend: svítidel:

- | | | |
|---|----|--|
|  | A | Svítlidlo zářivkové přisazené s leštěnou mřížkou z Al plechu 2x58W, IP20 |
|  | B | Svítlidlo zářivkové přisazené s leštěnou mřížkou z Al plechu 2x36W, IP20 |
|  | C | Svítlidlo zářivkové přisazené 1x36W, IP20 |
|  | D | Svítlidlo žárovkové přisazené 1x60W, IP20 |
|  | E | Svítlidlo nástěnné zářivkové 1x10W, IP20 |
|  | F | Svítlidlo zářivkové přisazené 2x36W, IP65 |
|  | G | Svítlidlo zářivkové přisazené 2x58W, IP65 |
|  | H | Svítlidlo halogenové přisazené s čídelm 1x150W, IP54 |
|  | CH | Svítlidlo halogenové přisazené s čídelm 1x500W, IP54 |

Vedení bude uloženo pod omítkou.

Zásuvky budú instalovány 600mm nad čistou

podlahou.

Zásuvky v miestnostech č. 104, 106, 113, 116, 120, 125, 210, 212, 214 a 215 budú inštalované nad číslu podlahou.

Zásuvky pro napájení plynových kotlů budou instalovány 1200mm nad čistou podlahou.

Zásuvky v stojacích kuchynkách nad kuchynskou linkou budou inštalované 200mm nad touto linkou. Zásuvky v stojacích kuchynkách pro jedničky a myčku budú inštalované 300mm nad čistú podlahu. Zásuvky umiestňe vedle spínáčů budou ve stejné výšce jako spínáče. Spínáče a tlačítka budou inštalované 200mm nad čistú podlahu.

Vývody pro osoušeče rukou 1400mm nad čistou podlahou.

Termostaty budou instalovány 1500mm nad čistou podlahou.
Zásuvkové skříňe budou umístěny 1500mm nad čistou podlahou.

| | | | |
|--|--|----------------|-------|
| ZODP. PROJEKTANT: | | VÝPRACOVAL: | |
| | | Klabeneš Pavel | |
| STAVEBNÍK: Obec Svatouch, Svatouch č.p.290, 539 42 Svatouch | | | |
| STAVEBNÍ ÚŘAD: | | | |
| MĚSTSKÝ ÚŘAD: | | | |
| AKCE: | | | |
| Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svatouch č.p. 290 na Hašišskou zbrojnici s Obecním úřadem | | | |
| Elektroinstalace 2.NP | | Číslo výkresu: | EL-04 |
| M | | 1:100 | |
| | | Typ dok.: | |
| | | Arch. č.: | |
| | | Datum: 11/2016 | |
| | | PP | |