



TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA(m²)
201	KANCELÁŘ	15,16
202	KLUBOVNA	16,50
203	CHODBA	12,87
204	ARCHIV	11,90
205	PŘEDSÍŇ WC	1,62
206	KABINA WC	1,62
207	SCHODIŠTĚ	2,30
208	HALA	28,22
209	SCHODIŠTOVÝ PROSTOR	11,25
210	UMÝVÁRNA	6,67
211	WC ŽENY	8,68
212	VÝLEVKA	1,25
213	KOMORA	2,34
214	WC MUŽI	11,75
215	SKLAD	5,40
216	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	15,97
217	ZASEDACÍ A ŠKOLICÍ MÍSTN.	70,65
218	KANCELÁŘ VELITELE	14,15
219	MÍSTN. FYZICKÉ PŘÍPRAVY	22,14

LEGENDA

- KK1

ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL

 - umístěn v 2.NP (č.m. 212)
 - vestavěný nerezový zásobník TUV o objemu 54 l
 - odtah a sání nad střechu koaxiálním potrubím Ø 60/100 mm, střední hlavice
 - modulovaný výkon 6,9 - 32,0 kW
 - el. příkon 200 W, el. napětí 230 V
- KK2

ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL

 - umístěn v podkrovní (č.m. 303)
 - vestavěný nerezový zásobník TUV o objemu 54 l
 - odtah a sání nad střechu koaxiálním potrubím Ø 60/100 mm, střední hlavice
 - modulovaný výkon 4,7 - 25,8 kW
 - el. příkon 200 W, el. napětí 230 V
- OTOPNÉ DESKOVÉ TĚLESO

 - typ VK (právé spodní připojení)
 - ventil DN 15
- PŘÍVODNÍ MĚDĚNÉ POTRUBÍ

VRÁTNÉ MĚDĚNÉ POTRUBÍ
- EN 20

TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA

 - pro jistění topného systému
 - objem 20 l

POZNÁMKA

- teplotní spád topného systému: 55°C / 45°C
 - potrubí bude izolováno izolačními hadicemi tl. 20 mm
 - připojovací potrubí k jednotlivým otopným tělesům provedeno z Cu 15x1,0
 - otopné těleso bude osazeno termostatickou hlavici s rozsahem teplot 14-26°C
- Před uvedením do provozu provede montážní firma vyregulování celého topného systému.

±0,000 = 1.NP

ZHOTOVITEL	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT
PLP Projektstav s.r.o. Rosice 336, 538 34 Rosice	Ing. Matouš Vimmer	Ing. Václav Pohorský tel. 776 850 534
INVESTOR Obec Svratouch, Svratouch č.p.290, 539 42 Svratouch		
Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p. 290 na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem		
k.ú. Svratouch [761583], par. č. st. 364		
Profese: Vytápění a vzduchotechnika		
Vytápění - Půdorys 2.NP		

FORMÁT	6×A4
DATUM	11 / 2016
STUPEŇ	DSP
MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU 1:50 D.1.4.2.2