



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vysvětlení zadávací dokumentace ke zveřejnění

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA stavební práce

Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p. 290 na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem pro Obec Svratouch

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Zadavatel podává toto vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz číslo 1: Dobrý den,
obracím se na Vás s žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace týkající se potrubí stlačeného vzduchu:

1) Ve výkresu č. D.1.4.1.14 je uvedeno potrubí PPR STABI, v TZ je uvedeno PPR, ve výkazu výměr je PP-RCT; AL; PPR. Která ze tří variant platí?

Odpověď číslo 1: Pro rozvody stlačeného vzduchu je navržena třívrstvá trubka z polypropylenu a s kyslíkovou bariérou z AL fólie. Vrstvy potrubí PP-RCT/AL/PPR. Jedná se o stejný výrobek, který byl jinak popsán ve výkresové dokumentaci, jinak v textové části a jinak ve výkazu výměr.

Praha 7 dne 15. 2. 2021

Obec Svratouch

*zastoupené společností BlueFort s.r.o.,
administrátorem řízení*