



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vysvětlení zadávací dokumentace ke zveřejnění

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA stavební práce

Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p. 290 na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem pro Obec Svratouch

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Zadavatel podává toto vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz číslo 1: Zpracováváme nabídku na akci Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p.290 na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem a k ocenění přeložky plynu žádáme o zaslání stavebního povolení a vyjádření plynáren.

Odpověď číslo 1: Zadavatel rozhodl, že se přeložka plynu nebude realizovat, stávající HUP zůstane ve stejném místě na novém plášti budovy. Přeložka plynu byla uvažována pro zajištění větší bezpečnosti při demolici a nové výstavbě. Tyto práce se však dají realizovat i při stávajícím umístění přípojky a zajištění předepsané bezpečnosti. Není tak třeba provádět její přeložku.

Na výše uvedenou změnu zadavatel reaguje úpravou Položkového rozpočtu s výkazem výměr, který je k dispozici na profilu zadavatele jako **Příloha č. 1 Závazného návrhu smlouvy - Položkový rozpočet s výkazem výměr_upraven**. Konkrétně se jedná o úpravu dílčího rozpočtu na hasičárnu pod názvem: **Výkaz výměr bez cen hasičárna Svratouch čp. 290 – oprava**.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 11.3.2021 do 12:00 hod.

V návaznosti na toto rozhodnutí se stanoví nový termín otevírání nabídek na den 11.3.2021 12:05 hodin.

Praha 7 dne 19. 2. 2021

Obec Svratouch

*zastoupené společností BlueFort s.r.o.,
administrátorem řízení*