

## VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

<b>Zadavatel:</b>	<b>Obec Sebranice</b>
<b>Právní forma:</b>	801 - obec
<b>Sídlo:</b>	čp. 149, 67931 Sebranice
<b>IČO:</b>	00280917

<b>Název veřejné zakázky:</b>	<b>FVE Sebranice</b>
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	zjednodušené podlimitní řízení
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	podlimitní veřejná zakázka na dodávky
<b>Datum zahájení zad. řízení:</b>	4. 7. 2023

Zadavatel obdržel další žádost o vysvětlení ZD.

### Žádost č. 1 (odpovědi přímo v textu červeně):

FVE ZŠ

Položka rozpočtu - Výměna rozvaděče RH a podružných rozvaděčů na chodbě - celkem 3ks. Prosíme o dodání alespoň fotografií výzbroje rozvaděčů. Výměna 3ks rozvaděčů je velmi obecný pojem.

**- Přikládáme fotografie rozvaděčů - hlavní venkovní rozvaděč ZŠ a MŠ, rozvaděč na chodbě ZŠ v 1. patře, rozvaděč v přízemí u hlavního vchodu**

**- Doplnující informace: 2 rozvaděče na chodbě ZŠ v 1. patře se sloučí do jednoho rozvaděče.**

Otázka z původní sady dotazů:

3. V JPS pro ZŠ i OÚ je zakresleno zapojení Wattrouteru pro řízení přebytků z FVE s dvěma výstupy pro ohřev TUV. V rozpočtu pro ZŠ není Wattrouter uveden. V rozpočtu pro OÚ je uvedena položka Wattrouter v počtu 2ks. Předpokládáme, že v případě OÚ se jedná o 1ks Wattrouteru + 2ks regulačních prvků pro ohřev ve dvou zásobnících TUV. Pokud tak je, žádáme o poskytnutí informace, o jaké typy zásobníků se jedná a zda je Wattrouter v ZŠ taktéž požadován, dle JPS. – nabídku zpracovat dle požadavků v rozpočtu. Co se týče zásobníků TUV – jedná se o 2 ohřivače s topnou spirálou s příkonem 2 kW, objem 150 litrů

V opraveném rozpočtu pro ZŠ Wattrouter stále chybí, je tedy v projektu zvažován?

**Pro každou budovu je zvažován standardně jeden wattrouter, tak aby v každé z budov byly řízeny přebytky do ohřevu vody. Dodavatel dodá pro každou budovu wattrouter s přípravou pro připojení zásobníku TUV s dvěma ohřivači, přičemž každý má objem zásobníku 150 l a topnou spirálu s příkonem 2 kW.**

**Opravené rozpočty pro obě budovy jsou přiloženy.**

Položka vysekání drážek v počtu 1 ks. Prosíme o fotografie či výkaz výměr, o jaké vzdálenosti se jedná, 1ks je velmi obecné.

**Jedná se o vzdálenost 20 m.**

FVE OÚ

V rozpočtu je uvedeno Wattrouter 1ks, upozorňujeme, že samostatné zařízení Wattrouter neplní funkci plynulé regulace přebytků např. do zmiňovaných bojlerů, bez dalších prvků (SSR relé).

**Dodavatel musí zajistit, aby dodané zařízení bylo plně funkční, tzn. že ho dodá včetně potřebného příslušenství**

**Zadavatel současně upravuje text v prvním odstavci (zbylé dva odstavce zůstávají stejné) části 11.2 ve výzvě a zadávací dokumentaci na následující znění:**

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávacích podmínek. **Žádost je nutno doručit alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty**, které je stanovena v následujícím odstavci. Pokud žádost není doručena ve stanovené lhůtě, potom zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout.

#### **Prohlídka místa plnění a posun konce lhůty pro podání nabídek**

Prohlídka místa plnění a posun konce lhůty pro podání nabídek Zadavatel tímto informuje, že na základě individuální žádosti umožní další prohlídku místa plnění. Zájemci o prohlídku kontaktují starostu obce pana Jiřího Párala (tel. +420 773 749 079). Prohlídka místa plnění se uskuteční nejpozději 5 pracovních dní před koncem lhůty pro podání nabídek, tedy 22. 8. 2023.

Lhůta pro podání nabídek končí dne **30. 8. 2023 ve 13:00**.