



- SK SVORKA KŘÍŽOVÁ
- SZ SVORKA ZKUŠEBNÍ
- SO SVORKA OKAPOVÁ
- SS SVORKA SPOJOVACÍ
- ST10 SVORKA NA OKAPOVÝ SVOD
- OU OCHRANNÝ ÚHELNÍK
- DUZ DRŘÁK OCHRANNÉHO ÚHELNÍKU

- FeZn 10mm-ZÁKLADOVÝ ZEMNÍČ PODLE ČSN 33 2000-5-54 PŘÍLOHA NK
- ZEMNÍCÍ VODIČ FeZn 8 mm NA PODPĚRÁCH PV 23 - HROMOSVOD PODLE ČSN EN 62305
- SVODY PROVÉST NA PODPĚRÁCH PV 01 A OZNAČIT ORIENTAČNÍMI ŠTÍTKY Z PVC.

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS, Brí Čapků 550, 362 21 Hejdek
Ing. Irena Pichlová - Oto Szakos

HIP	ZPO	VYPRACOVAL	KRESLIL	JAN ROM - PROJEKTY ELEKTRO KOMENSKÉHO 934/24 363 01 OSTROV TEL.: 353 842 283, 604 691 095 email: jrom@sseznam.cz, www.galeriejaro.cz		
ING.I.PICHOVÁ	JAN ROM	JAN ROM	JAN ROM			
INVESTOR	ÚŠKK, a.s., OTOVICE		STUPEŇ	DSP		
SKLAD SOLI A KAMENNÉ DRITÉ V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍ HALY NA st.p.č. 659 a p.p.č. 4366/9, BOCHOV D.1.4.1. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA					IČO	128 24 950
HROMOSVOD					DATUM	03/2020
					MĚŘÍTKO	1 : 100
					FORMÁT	6A4
					ARCH. Č.	E-0420/04