



LEGENDA ZARÍZENÍ

- 1 - automatický teplovodní kotel na obilí výkon 18 - 58 kW, zásobník paliva 700 l odpopelňování, spalínový filtr a ventilátor
- 2 - expanzní nádoba s membránou obsahu 300 l
- 3 - Akumulační nádoba obsahu 1.500 l
- 4 - Kombinovaný rozdělovač a sběrač

projektová dokumentace pro provedení stavby

název stavby

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO OSTAŠ –
STAVEBNÍ ÚPRAVY,
Žďár nad Metují 141, 549 55 Žďár nad Metují

zpracovatel
podpis a razítko

Ing. Jan Vašata - autor, inženýr pro techniku prostředí staveb

datum
část dokumentace

12/2021 – 08/2022
1 : 50
2x A4