



## Vysvětlení č. 2 zadávací dokumentace

na stavební práce ve veřejné zakázce zadávané ve otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ)

název veřejné zakázky:	<b>„Vodovod Otradov“</b>	
 zadavatel:	<b>Obec Otradov</b> se sídlem: Otradov 112, 539 43 Krouna IČ: 647 82 701, neplátce DPH statutární orgán: Mgr. Petra Pražanová, starostka obce bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., číslo účtu 770525524/0600 T, E, id DS: +420 724 826 288, <a href="mailto:obec@otradov.cz">obec@otradov.cz</a> , 9eua47u	
adresa profilu zadavatele: <a href="https://zakazky.dlc.cz/profile_display_185.html">https://zakazky.dlc.cz/profile_display_185.html</a>		
Projekt bude na základě schválené žádosti číslo 1240600034 spolufinancován z prostředků Státního fondu životního prostředí České republiky, výzva č. NPŽP 6/2024 - NPZP-1.6.B.a		
evidenční číslo zakázky ve VVZ Z2024-034293		
 osoba pověřená zadavatelskou činností:	<b>INGENIRING KRKONOŠE a.s.</b> se sídlem: Horská 634, 541 01 Trutnov IČ, DIČ: 274 72 493, CZ27472493 statutární orgán: Ing. Ludvík Blažek, člen představenstva T, E, id DS: +420 731 020 021, <a href="mailto:blazek@ingeniring.cz">blazek@ingeniring.cz</a> , 3kkeizk <i>Pověřená osoba zadavatele vypracovala zadávací dokumentaci; není ve střetu zájmů, splňuje požadavek nepodjatosti a jakkoliv se předmětného zadávacího řízení neúčastní</i>	

Jeden z účastníků zadávacího řízení v rozpočtu jsme objevili několik nesrovnalostí a byly podány následující žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

### Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2/1:

v rozpočtu je uvažován zásyp zpět vykopanou zemínou, nicméně v místních komunikacích a komunikacích SÚS je dle výkresu Vzorové uložení potrubí zmíněno těžené kamenivo jako 100 % náhradní zemina – chybí tedy položka štěrkodrti.

#### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2/1:

*Zadavatel přílohou vydává upravený výkaz výměr\_2420006 - Vodovod Otradov [zadání]\_13.8.2024*

### Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2/2:

V rozpočtu je uvažováno s odvozem zeminy částečně na meziskládku a částečně na skládku, je v položce Vodorovné přemístění výkopku do 5 000 m uvažována i cesta zpátky na zásyp?

#### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2/2:

*Ano, je.*

### Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2/3:

Prosíme o kontrolu výkazu výměr položek především v listu 04 - Otradov, vodovodní řady a to: Vodorovné přemístění, nakládání sypaniny, uložení sypaniny a poplatek za skládku

#### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2/3:

*Zadavatel přílohou vydává upravený výkaz výměr\_2420006 - Vodovod Otradov [zadání]\_13.8.2024*

Vysvětlení bylo zpracováno na základě informací poskytnutých zpracovatelem projektové dokumentace. Jakákoliv ustanovení zadávací dokumentace se nemění.

V Otradově, 13. 8. 2024

Mgr. Petra Pražanová, starostka obce v.r.

administrátor