

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel:	město Sezimovo Ústí
Právní forma:	801 - obec
Sídlo:	Dr. E. Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí
IČO:	00252859

Název veřejné zakázky:	Zateplení BD č.p.602 Sezimovo Ústí
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Datum zahájení zad. řízení:	4.12.2024

Zadavatel obdržel následující dotaz:

Dobrý den,

na základě výzvy k podání nabídek žádáme o doplnění informací k hromosvodu.

Na základě zkušeností v loňském roce, kdy jsme realizovali obdobnou zakázku (výměna krytiny BD) kde byla také nově instalována plechová krytina upozorňujeme, že zamýšlené provedení hromosvodu výměnou a prodloužením kotev je nedostatečné a neodpovídá aktuální legislativě. Na takto provedené dílo není možné vystavit revizi. Pokud má být revize součástí díla žádáme o doplnění PD hromosvodu a v návaznosti úpravu výkazu výměr.

Zadavatel tímto podává vysvětlení k dotazu:

na základě výše obdrženého dotazu bylo zjištěno, že je třeba upravit projektovou dokumentaci a výkaz výměr. Z důvodu rozsáhlejší úpravy dokumentace se zadavatel rozhodl, že zadávací řízení zruší a následně vyhlásí znovu.