

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel:	město Sezimovo Ústí
Právní forma:	801 - obec
Sídlo:	Dr. E. Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí
IČO:	00252859

Název veřejné zakázky:	Zateplení BD č.p.602 Sezimovo Ústí
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Datum zahájení zad. řízení:	29. 1. 2025

Zadavatel obdržel následující dotaz:

Dobrý den,

prosíme o bližší specifikaci dekoračních prvků (říms apod.) na fasádě.

Jsou barevně vyznačeny v pohledech, ale nejsou ve výkazu výměr nijak popsány. Máme tedy naceňovat?

Odpověď:

Dekorační prvky na fasádě budou provedeny ve stejném tvaru a profilaci jako na stávajícím domě. Provádění a rozměry všech prvků viz výkres Detaily D.1.1.B.22 a 23. V pohledech jsou barevně vyznačené. Rozměry a výměra ve VV viz položka č. 30:

30.	SP	622211R	Vytvoření plastické šambrány z Kooltermu tl.50mm	m2	120,065	-	120,065
			$0,25 \cdot (12,85 + 30,0) \cdot 2$		21,425		
			$0,5 \cdot 8,85 \cdot 8$		35,4		
			$0,2 \cdot (8,65 \cdot 4 + 11,6 + 8,65 \cdot 2 + 28,7 + 4,55 \cdot 2 + 7,85 \cdot 2 + 2,5 \cdot 2 + 28,7) + 0,6 \cdot 2,5$		31,64		
			$(1,7 + 2,25) \cdot 2 \cdot 20 \cdot 0,2$		31,6		

Naceňovat ano.

Zadavatel ještě připojuje fotodokumentaci.

Lhůta pro podání nabídky se nemění.