

Vodovod PE100 90x8,2 ŘAD A1, 125m

ETAPA VÝSTAVBY Z2/2

Vodovod PE100 90x8,2 ŘAD C, 227m
přípojky PE100 32x4,4

Vodovod PE100 90x8,2 ŘAD A2, 110m
přípojky PE100 32x4,4

- Hydrant nadzemní DN80 monoblok 1,25m
 - Hydrant podzemní DN80 monoblok 1,25m
 - Přírbové koleno s patkou DN80
 - Uzavírací ventil DN80
 - Návrhvací pos. přípojkový DN80 s kulovým kohoutem a koncovkou
 - Příruba ISO DN80
 - Přírubový T kus DN80
 - Přírubový kříž DN80
 - F kus DN80 100mm
 - F kus DN80 400mm
 - PE koleno
- Potrubí vodovodní PE100 90x9,2, 6m, spojované elektrotvarovkou
- Potrubí vodovodní PE100 32x4,4, návin, v chrániče

ZODP.PROJEKTANT				VYPRACOVAL		KRESLIL		KONTROLOVAL		Ing. Pavel Šudák Jungmannova 862 664 34 Klatovy tel. 72571081, mail pavel.sudak@lex.cz ČKAIT 1003850 IČ 01446487		
Ing. Pavel Šudák				Ing. Pavel Šudák		Ing. Pavel Šudák						
KRAJ:		Jihomoravský				OBEC		Třeboušany				
INVESTOR: Obec Třeboušany, Třeboušany 113, 664 64 Dolní Kounice										FORMÁT		5A4
AKCE : Komunikace a inženýrské sítě pro zástavbu RD Trboušany, lokalita Niva, etapa Z2/2 I0500 Vodovod										MĚŘÍTKO		1:500
										DATUM		1/2020
										ÚČEL		DSP
OBSAH : Kladečský výkres										ČÍS.ZAK.		
										Č.VÝKR.		PARÉ Č.
										D.1.4		