


# VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ M1:25


GRAVITAČNÍ KANALIZACE DN250 (DN400)  
ULOŽENÍ V NEZPEVNĚNÉ (ŠTĚRKOVÉ) CESTĚ

TYP "A"



SOUBĚH GR. KANALIZACE DN250 S POTRUBÍM VODOVODU d90  
ULOŽENÍ V NEZPEVNĚNÉ (ŠTĚRKOVÉ) CESTĚ

TYP "B"



POS.	POPIS
a	TROUBA KAMENINOVÁ HRDLOVÁ OBOUSTRANNĚ GLAZOVANÁ, DN 250 (DN 400) SPOJOVACÍ SYSTÉM "C", SPOJ "S" - ZABRUŠOVANÝ
b	POTRUBÍ PE100, d90x8,2 mm, SDR11 - PN16, v tyčích dl. 6 m, modrý proužek
1	ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE, tl. 100 mm
2	OBSYP - ŠTĚRKOPÍSEK, HUTNĚNÝ PO 150 mm, frakce dmax 20 mm
3	ZÁSYP ZEMINOU - VHODNÁ ZEMINA Z VÝKOPKU HUTNĚNÁ PO 150 mm
4	ŠTĚRKODRŤ HUTNĚNÁ - frakce dmax 32 mm - POVRCH NEZPEVNĚNÉ CESTY
5	PERFOROVANÁ DRENÁŽNÍ PVC TRUBKA DN 100, OBSYPANÁ ŠTĚRKOPÍSKEM (V PŘÍPADĚ VÝSKYTU ZVÝŠENÉ HLADINY PODZEMNÍ VODY)
6	ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE dmax.16 mm
7	IDENTIFIKAČNÍ VODIČ (AYKY8)
8	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE (výtlak - hnědá, vodovod - bílá)
9	PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, TROUBA KAMENINOVÁ HRDLOVÁ DN 150



VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY a.s.

Křížová 47, 150 00 PRAHA 5

Vypracoval: Ing. Michaela Zíková

Hlavní inž. projektu: Ing. Martin Butor

Projektant: Ing. Michaela Zíková

Ved. atelieru: Ing. Lukáš Kužel

Čenětice, p.č. 870/871 - rozšíření vodovodu a kanalizace

Datum: září 2020

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

Stupeň: DUR/DSP/DPS

SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A

Formát: 3xA4

Investor: Křížkový Újezdec 37, 251 68 pošta Kamenice

Zak.číslo: VIS 1/18 - 032

VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ KANALIZACE

Měřítko:

Číslo přílohy:

1:25

D.5

TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPIROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM