

Popis materiálu	mn.	m.j.
POTRUBÍ HDPE PE100, d90	174,34	m
TVAROVKY		
ELEKTROKOLENO 30°,d90,SDR11	3	ks
ELEKTROKOLENO 45°,d32,SDR11	2	ks
ELEKTROKOLENO 11°,d90,SDR11	1	ks
LEMOVÝ NÁKRUŽEK, PE100, SDR11 – d90	7	ks
T KUS 8510 DN80/80 PN16 HAWLE	3	ks
ARMATURY		
HYDRANT AVK PODZEMNÍ JEDNODUCHÝ 1,50 M DN80 PN16	4	ks
N.P. HAWEX 5270 D110/1 1/2" PN16 HAWLE	6	ks
ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ 1,3–1,8 M (9500)	6	ks
Š 2800 D. PŘ., VNITŘ/VNĚJ. Z. 1 1/2" / 2" PN16 HAWLE	6	ks
Š 4000E2 DN80 PN16 HAWLE	4	ks
JINÉ		
PRODLOUŽENÉ PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU 90°, TLT DN80	4	ks
MB–OBJÍMKA d90	8	ks
POKL. 1650 KASI PRO D. PŘ. HAWLE	6	ks
POKL. 1750 KASI PRO Š. HAWLE	4	ks
POKL. 1950 KASI PRO PODZ. H. HAWLE	4	ks
ZS 9500E2 TELE. 1,30–1,80 M DN 50–100 HAWLE	4	ks

POZNÁMKA:

PRO SPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH TRUB DL. 6 M BUDE VYUŽITO 30 MB OBJÍMEK

POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ VYHOVOVAT PRO STYK SE SPLAŠKOVOU VODOU

PŘÍPOJKY BUDOU UKONČENY PROZATÍMNÍM UKONČENÍM

VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY a.s.
Křížová 47, 150 39 PRAHA 5

Vypracoval:	Ing. T. Binková	Hlavní inž. projektu:	Ing. M. Butor
Projektant:	Ing. M. Brada	Ved. atelieru:	Ing. L. Kužel

KŘÍKOVÝ ÚJEZDEC - DOSTAVBA KANALIZACE 2020

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ - SO 1, SO 1.1

Datum:	říjen 2020
Stupeň:	DUR/DSP/DPS
Formát:	2 A4
Zak.číslo:	VIS 2/20-021
Měřítko:	–
Číslo přílohy:	D.1.14

Investor: Obec Křížkový Újezdec, Křížkový Újezdec 37, 251 68 Kamenice

KLADEČSKÉ SCHÉMA TLAKOVÉ VĚTVE 3

TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM