



11.7.22

SO1 Kan.gravitač

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	STAVBA SILNIČ KOMUNIKACÍ, ZEM TĚLESA,PODK.V,VOZOVEK	+	S+	M,Z Záznam,zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 612.,73 613.; ČSN EN 13877; proj.	Kontrolní a průkazní zkoušky, g.sledování Podpis kontrolora/Datum:	9.6.22 9.6.22
101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY	+		Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 5115	Odborné posouzení; kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	17.6.22 17.6.22
101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 4463;tř.zn. 730411,ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	1.6.22 1.6.22
101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	OCHRANA STROMŮ, POROSTŮ, PLOCH PŘI STAVEB PRACÍCH	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 9061	Odborné posouzení, hodnocení shody Podpis kontrolora/Datum:	9.6.22 9.6.22
159 1	ŘEZÁNÍ KRYTU KOMUNIKACÍ SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	BEZPEČNOST PŘI FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 500-2; třídící znak:278311	Posouzení splnění bezpečnostních pož. Podpis kontrolora/Datum:	1.6.22 1.6.22
159 1	ŘEZÁNÍ KRYTU KOMUNIKACÍ SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 73021.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	2.6.22 2.6.22
159 1	ŘEZÁNÍ KRYTU KOMUNIKACÍ SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	STAVBA SILNIČ KOMUNIKACÍ, ZEM TĚLESA,PODK.V,VOZOVEK	+	S+	M,Z Záznam,zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 612.,73 613.; ČSN EN 13877; proj.	Kontrolní a průkazní zkoušky, g.sledování Podpis kontrolora/Datum:	13.6.22 13.6.22
201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 4463;tř.zn. 730411,ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	1.6.22 1.6.22
201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	BEZPEČNOST STROJŮ PRO ZEMNÍ PRÁCE	+	T+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 474-.; tř.zn:2775,76,277911	Posouzení splnění bezpečnostních pož. Podpis kontrolora/Datum:	1.6.22 1.6.22
201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	KVALITA ZEMNÍCH PRACÍ	+		M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 721017; TNI prEN 16907-5	Měření shody Podpis kontrolora/Datum:	13.6.22 13.6.22
301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 4463;tř.zn. 730411,ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	20.6.22 20.6.22
301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	BEZPEČNOST STROJŮ PRO ZEMNÍ PRÁCE	+	T+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 474-.; tř.zn:2775,76,277911	Posouzení splnění bezpečnostních pož. Podpis kontrolora/Datum:	20.6.22 20.6.22
301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	KVALITA ZEMNÍCH PRACÍ	+		M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 721017; TNI prEN 16907-5	Měření shody Podpis kontrolora/Datum:	4.7.22 4.7.22
359 1	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 73021.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	8.7.22 8.7.22
359 1	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	ELEKTROMAGN KOMPATIBILITA STAV STROJŮ S VNIT ZDR EL	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:278004; ČSN EN 13309	Zkoušení vlivu elmag emisí na zdroj el.en Podpis kontrolora/Datum:	3.6.22 3.6.22
359 1	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	BOURACÍ A VRTACÍ KLDIVA	+		M,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:106010; ČSN EN 28662,28927	Měř.vibrací rukoj, hodnoc.emise vibrací Podpis kontrolora/Datum:	3.6.22 3.6.22
459 2	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	1.6.22 1.6.22
459 1	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+		A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	1.6.22 1.6.22



11.7.22

SO1 Kan.gravitač

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zkuš.	Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
501 6	PAŽENÍ SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	PAŽICÍ A PODPĚRNÉ VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE	+ S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13331,13377, 14653;zn:738121,2,6	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	12.7.22 14.7.22
501 3	PAŽENÍ SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI ZEMIN	+ T+ +	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 22476,...; T.zn:721004,07,11-31	Ter.penetrač.zkoušky laboratorní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	20.6.22 22.6.22
601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+ + +	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	1.6.22 22.6.22
701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+ S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	20.6.22 22.6.22
859 1	PŘESUN HMOT TE 0 SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	JEŘÁBY A ZDVIHADLA	+ T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 27 0142	Prohlídky,funkční zk se zatěž.břemeny Podpis kontrolora/Datum:	20.6.22 15.7.22
859 1	PŘESUN HMOT TE 0 SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+ + +	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	20.6.22 15.7.22
900 1	OSTATNÍ PRÁCE TE 0 SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	KVALITA ZEMNÍCH PRACÍ	+ + +	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 721017; TNI prEN 16907-5	Měření shody Podpis kontrolora/Datum:	19.7.22 21.7.22
3104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA	+ + +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11...;ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	22.7.22 22.7.22
3104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	VODNÍ TOKY A HRÁZE	+ T+	Z,M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:752...; 7521...23...24...29.	Kontrolní zkoušky, měření shody Podpis kontrolora/Datum:	25.7.22 25.7.22
3104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+ T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...;ČSN 732011 ČSN EN 13670	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	1.8.22 1.8.22
3104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	KRYCÍ DESKY A PÁSKY PRO OCHRANU PODZEMNÍCH KABELŮ	+ + +	Z,M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:370560; ČSN EN 50520	Průrazové zkoušky, měření shody Podpis kontrolora/Datum:	4.8.22 4.8.22
3104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	ASFALTOVÉ VRSTVY HYDROTECHNICKÝCH STAVEB	+ T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 2020	Průkazní,kontrolní a přejímací zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	28.7.22 28.7.22
3104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	STAVBA SILNIČ KOMUNIKACÍ, ZEM TĚLESA,PODK.V,VOZOVEK	+ S+ +	M,Z Záznam,zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 612...73 613.; ČSN EN 13877; proj.	Kontrolní a průkazní zkoušky, g.sledování Podpis kontrolora/Datum:	25.7.22 25.7.22
3104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	NETKANÉ TEXTILIE A GEOTEXTILIE	+ + +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 918,963,9862, třídící znak:8061..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	22.7.22 22.7.22
3104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	KÁMEN PRO VODNÍ STAVBY	+ + +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13383-2; třídící znak:721507	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	22.7.22 22.7.22
3104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	STOKY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY PROVÁDĚNÍ	+ T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1610,12889; tříd.znak:756114,5	Zkoušky mechanických fyzik a chem vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	27.7.22 27.7.22
3408 8	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	STOKY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY PROVÁDĚNÍ	+ T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1610,12889; tříd.znak:756114,5	Zkoušky mechanických fyzik a chem vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	5.8.22 5.8.22
3408 16	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 73021.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	2.8.22 2.8.22



11.7.22

SO1 Kan.gravitač

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
3408 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	SKUTEČNÝ STAV POTRUBÍ A ELEKTRICKÉHO VEDENÍ	+	G+	A,M Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	Projektu, ČSN 73 6006	Zaměření skut.stavu, souhlas se záhozem Podpis kontrolora/Datum:	8.9.22 8.9.22
3408 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	+	S+ +	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	8.9.22 8.9.22
3408 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ VSTUPNÍ A REVIZNÍ ŠACHTY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1917, třídící znak:72 3147	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	29.7.22 29.7.22
3602 1	LOŽE TRATIVODŮ SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 4463;tř.zn. 730411,ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	22.7.22 5.8.22
3602 1	LOŽE TRATIVODŮ SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11...;ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	22.7.22 5.8.22
3602 1	LOŽE TRATIVODŮ SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...;ČSN 732011 ČSN EN 13670	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	28.7.22 11.8.22
6278 1	POTRUBÍ PLASTOVÉ SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	SKUTEČNÝ STAV POTRUBÍ A ELEKTRICKÉHO VEDENÍ	+	G+	A,M Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	Projektu, ČSN 73 6006	Zaměření skut.stavu, souhlas se záhozem Podpis kontrolora/Datum:	22.9.22 22.9.22
6278 3	POTRUBÍ PLASTOVÉ SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 73021.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	3.8.22 3.8.22
6278 1	POTRUBÍ PLASTOVÉ SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST MECH SPOJŮ TLAK TRUB SYSTÉMŮ Z TERMOPLAST	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 3501; třídící znak:643113	Vystavení spojů půs. podélné síly Podpis kontrolora/Datum:	8.9.22 8.9.22
6278 2	POTRUBÍ PLASTOVÉ SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	STOKY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY PROVÁDĚNÍ	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1610,12889; tříd. znak:756114,5	Zkoušky mechanických fyzik a chem vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	9.8.22 9.8.22
6502 1	TRUBKY TRATIVODŮ SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST MECH SPOJŮ TLAK TRUB SYSTÉMŮ Z TERMOPLAST	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 3501; třídící znak:643113	Vystavení spojů půs. podélné síly Podpis kontrolora/Datum:	23.8.22 6.9.22
6502 1	TRUBKY TRATIVODŮ SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	SKUTEČNÝ STAV POTRUBÍ A ELEKTRICKÉHO VEDENÍ	+	G+	A,M Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	Projektu, ČSN 73 6006	Zaměření skut.stavu, souhlas se záhozem Podpis kontrolora/Datum:	25.8.22 8.9.22
6502 1	TRUBKY TRATIVODŮ SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 4463;tř.zn. 730411,ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	12.8.22 26.8.22
6558 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	STAVBA SILNIČ KOMUNIKACÍ, ZEM TĚLESA,PODK.V,VOZOVEK	+	S+ +	M,Z Záznam,zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 612.,73 613.; ČSN EN 13877; proj.	Kontrolní a průkazní zkoušky, g.sledování Podpis kontrolora/Datum:	19.8.22 12.9.22
6558 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	POKLOPY A VTOKOVÉ MŘÍŽE PRO DOPRAVNÍ PLOCHY	+		Z,D Záznam, atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 124	Kontrolní zkouška, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	18.8.22 9.9.22
6558 2	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	BEZPEČNOSTNÍ UZÁVĚRY PLYNU PRO REGUL.STANICE	+	S+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14382; třídící znak 38 6450	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	31.8.22 22.9.22
6558 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	STUPADLA A ŽEBŘÍKY PRO PODZEMNÍ VSTUPNÍ ŠACHTY	+		Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13101,14396; tříd. znak:13 6352,3	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	31.8.22 22.9.22
6558 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	ARMATURY:PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY	+		M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	14.9.22 7.10.22



11.7.22

SO1 Kan.gravitač

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zkuš.	Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
6558 1	ARMATURY, DOPLŇKY ŠACHET SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	PEVNÉ KOVOVÉ ŽEBŘÍKY PRO STAVBY	+ +	A, D Atest, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 3282	Vstupní kontrola, posuzování shody Podpis kontrolora/Datum:	14.9.22 7.10.22
6805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ, ZTVRDILÝ A V KONSTRUKCÍCH	+ +	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350, 90, 504; tříd. znak: 731301, 2, 3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	21.9.22 27.9.22
6805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA	+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11...; ČSN EN 14231 932, 3, 1097, 1367, 1744	Geom, mech, fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	21.9.22 27.9.22
6805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	STAVBA SILNIČ KOMUNIKACÍ, ZEM TĚLESA, PODK. V, VOZOVEK	+ S+	M, Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 612., 73 613.; ČSN EN 13877; proj.	Kontrolní a průkazní zkoušky, g. sledování Podpis kontrolora/Datum:	21.9.22 27.9.22
6805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 73021.; ČSN ISO 7077, 7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	21.9.22 27.9.22
6805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	ZKOUŠENÍ BETONU A BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ	+ T+	Z Záznam, protokol Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak: 7313.. ČSN EN 13250, 12504..	Ultrazv., rezon., tvrdom a radiometrické metody Podpis kontrolora/Datum:	22.9.22 29.9.22
6805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	+ S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 203.; ČSN 73 2044	Statické a dynamické zatěžovací zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	3.10.22 7.10.22
6805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	CEMENTOBET KRYTY, PODKL. VR A SMĚSI S HYDRAUL. POJIVY	+ T+	A, D, Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak: 73615.; EN 12970, 13877, 14840	Vstupní kontrola, posuzování shody Podpis kontrolora/Datum:	22.9.22 29.9.22
6805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	MATERIÁLY ASFALT SMĚSÍ, NÁTĚRY A KALOVÉ VRSTVY	+ +	D, Z Protokol, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak: 73614.; EN 12271, 12273, 13108	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	21.9.22 27.9.22
6859 1	PŘESUN HMOT TE 6 SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+ +	A, M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak: 30....	Techn. prohl. vozidel mimo povin. interval Podpis kontrolora/Datum:	12.8.22 26.8.22
6859 1	PŘESUN HMOT TE 6 SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	JEŘÁBY A ZDVIHADLA	+ T+	A, Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 27 0142	Prohlídky, funkční zk zk se zatěž. břemeny Podpis kontrolora/Datum:	12.8.22 26.8.22
9108 1	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	VODOTĚSNOST VNĚJŠÍCH VODOVODNÍCH POTR. SYSTÉMŮ	+ T+	A, Z Rev. zpr., záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6670	Proměnn. tlakem vody, vzduchu, změny teplot Podpis kontrolora/Datum:	23.9.22 29.9.22
9108 1	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	VODOTĚSNOST STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	+ T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 6909	Zkoušky vodotěsnosti stok, spojů, přípojek Podpis kontrolora/Datum:	23.9.22 29.9.22
9108 1	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	+ S+	A, Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136., 13381; třídící znak: 73 08..	Zk. požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	23.9.22 29.9.22
9108 1	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	VENKOVNÍ TLAKOVÉ SYSTÉMY STOKOVÝCH SÍTÍ	+ S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1671; třídící znak: 756111	Zkoušky tlakového systému splašk. vod Podpis kontrolora/Datum:	23.9.22 29.9.22
9108 1	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	TLAK ZKOUŠKY VODOVODNÍHO A ZÁVLAHOVÉHO POTRUBÍ	+ T+	A, Z Rev. zpr., záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 5911	Zkoušky proměnným tlakem vody Podpis kontrolora/Datum:	23.9.22 29.9.22
9203 1	VYČISTĚNÍ STOK SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	ČIŠTĚNÍ STOK	+ T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14654-1, třídící znak: 756902	Dodržení předeps. metod a čet. čištění Podpis kontrolora/Datum:	29.9.22 6.10.22
9203 1	VYČISTĚNÍ STOK SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	JAKOST ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB	+	A Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13549; třídící znak: 018101	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	29.9.22 6.10.22



11.7.22

SO1 Kan.gravitač

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
9203 1	VYČISTĚNÍ STOK SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	VENKOVNÍ TLAKOVÉ SYSTÉMY STOKOVÝCH SÍTÍ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1671; třídící znak:756111	Zkoušky tlakového systému splašk.vod Podpis kontrolora/Datum:	4.10.22 11.10.22
9203 6	VYČISTĚNÍ STOK SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	STOKY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY PROVÁDĚNÍ	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1610,12889; tříd.znak:756114,5	Zkoušky mechanických fyzik a chem vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	29.9.22 6.10.22
9401 1	ODPAŽENÍ SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	PAŽICÍ A PODPĚRNÉ VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13331,13377, 14653;zn:738121,2,6	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	18.8.22 18.8.22
9501 3	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006; 721016; ČSN P CEN/TS 17006	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	23.8.22 26.8.22
9501 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11.;ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	23.8.22 26.8.22



11.7.22

SO1.1 Kan.tlakov

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
9801 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	KVĚTINÁŘSTVÍ OKRASNÉ STROMY A KEŘE	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 46 4750,51, ČSN 46 4901,02	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.9.22 27.9.22
9801 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	OCHRANA ROSTLIN A HNOJENÍ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 46 5730, ČSN 46 5750	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.9.22 27.9.22
9801 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	POVRCHY PRO SPORTOVIŠTĚ UZAVŘENÉHO TVARU	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1222,,3.,616, 15122;tř.zn.:73 59..	Nárazy,umělé stárn., působení přír.vlivů Podpis kontrolora/Datum:	29.9.22 29.9.22
9801 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	TECHNOLOGIE VEGETAČNÍCH ÚPRAV V KRAJINĚ	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 90..	Odborné posouzení, hodnocení shody Podpis kontrolora/Datum:	4.10.22 4.10.22
9801 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	SYNTECKÁ TRÁVA A TEXTIL POVRCHY PRO VENK POUŽITÍ	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 15330; třídící znak:735987	Nárazy,umělé stárn., působení přír.vlivů Podpis kontrolora/Datum:	29.9.22 29.9.22
9801 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	TRAVNATÁ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:839032; ČSN DIN 18 035	Hodnocení shody, zkoušky v terénu Podpis kontrolora/Datum:	4.10.22 4.10.22
9950 1	OSTATNÍ NÁKLADY,REZERVA SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	+	S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	13.12.22 13.12.22
9980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO1 Kan.gravitač Zhodnocení kontroly:	NEDESTRUKTIVNÍ VIZUÁLNÍ ZKOUŠENÍ	+		Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 015037; ČSN EN 13018	Stanovení shody pro povrch,spoje,tvar,.. Podpis kontrolora/Datum:	13.12.22 13.12.22



11.7.22

SO1.1 Kan.tlakov

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
10101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	STAVBA SILNIČ KOMUNIKACÍ, ZEM TĚLESA,PODK.V,VOZOVEK	+	+	M,Z Záznam,zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 612.,73 613.; ČSN EN 13877; proj.	Kontrolní a průkazní zkoušky, g.sledování Podpis kontrolora/Datum:	22.7.22 22.7.22
10101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY	+	+	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 5115	Odborné posouzení; kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	2.8.22 2.8.22
10101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 4463;tř.zn. 730411,ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	13.7.22 13.7.22
10101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	OCHRANA STROMŮ, POROSTŮ, PLOCH PŘI STAVEB PRACÍCH	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 9061	Odborné posouzení, hodnocení shody Podpis kontrolora/Datum:	22.7.22 22.7.22
10201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 4463;tř.zn. 730411,ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	13.7.22 13.7.22
10201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	BEZPEČNOST STROJŮ PRO ZEMNÍ PRÁCE	+	T+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 474-.; tř.zn:2775,76,277911	Posouzení splnění bezpečnostních pož. Podpis kontrolora/Datum:	13.7.22 13.7.22
10201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	KVALITA ZEMNÍCH PRACÍ	+		M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 721017; TNI prEN 16907-5	Měřením shody Podpis kontrolora/Datum:	22.7.22 22.7.22
10301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 4463;tř.zn. 730411,ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	3.8.22 3.8.22
10301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	BEZPEČNOST STROJŮ PRO ZEMNÍ PRÁCE	+	T+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 474-.; tř.zn:2775,76,277911	Posouzení splnění bezpečnostních pož. Podpis kontrolora/Datum:	3.8.22 3.8.22
10301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	KVALITA ZEMNÍCH PRACÍ	+		M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 721017; TNI prEN 16907-5	Měřením shody Podpis kontrolora/Datum:	12.8.22 12.8.22
10459 1	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	13.7.22 1.9.22
10459 1	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+	+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	13.7.22 1.9.22
10501 3	PAŽENÍ SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	PAŽICÍ A PODPĚRNÉ VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13331,13377, 14653;zn:738121,2,6	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	17.8.22 15.9.22
10501 2	PAŽENÍ SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI ZEMIN	+	T+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 22476,...; T.zn:721004,07,11-31	Ter.penetrač.zkoušky laboratorní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	3.8.22 1.9.22
10601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+	+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	13.7.22 20.7.22
10900 1	OSTATNÍ PRÁCE TE 0 SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	KVALITA ZEMNÍCH PRACÍ	+		M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 721017; TNI prEN 16907-5	Měřením shody Podpis kontrolora/Datum:	1.9.22 3.10.22
13104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Zn:731101,2061,2320; ČSN EN 1996-2, 1052	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	25.8.22 25.8.22
13104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	S+	A,M,Z Záznam, protokol. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317...,7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	29.8.22 29.8.22



11.7.22

SO1.1 Kan.tlakov

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zkuš.	Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
13104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11...;ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	24.8.22 24.8.22
13104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	VODNÍ TOKY A HRÁZE	+	Z,M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:752...; 7521...23...24...29.	Kontrolní zkoušky, měření shody Podpis kontrolora/Datum:	25.8.22 25.8.22
13104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...;ČSN 732011 ČSN EN 13670	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	30.8.22 30.8.22
13104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	KRYCÍ DESKY A PÁSKY PRO OCHRANU PODZEMNÍCH KABELŮ	+	Z,M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:370560; ČSN EN 50520	Průrazové zkoušky, měření shody Podpis kontrolora/Datum:	2.9.22 2.9.22
13104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	ASFALTOVÉ VRSTVY HYDROTECHNICKÝCH STAVEB	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 2020	Průkazní,kontrolní a přejímací zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	29.8.22 29.8.22
13104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	STAVBA SILNIČ KOMUNIKACÍ, ZEM TĚLESA,PODK.V,VOZOVEK	+	M,Z Záznam,zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 612.,73 613.; ČSN EN 13877; proj.	Kontrolní a průkazní zkoušky, g.sledování Podpis kontrolora/Datum:	25.8.22 25.8.22
13104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	NETKANÉ TEXTILIE A GEOTEXTILIE	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 918,963,9862, třídící znak:8061..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	24.8.22 24.8.22
13104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	KÁMEN PRO VODNÍ STAVBY	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13383-2; třídící znak:721507	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	24.8.22 24.8.22
13104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	STOKY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY PROVÁDĚNÍ	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1610,12889; tříd.znak:756114,5	Zkoušky mechanických fyzik a chem vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	26.8.22 26.8.22
13602 1	LOŽE TRATIVODŮ SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 4463;tř.zn. 730411,ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	24.8.22 7.11.22
13602 1	LOŽE TRATIVODŮ SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11...;ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	24.8.22 7.11.22
13602 1	LOŽE TRATIVODŮ SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...;ČSN 732011 ČSN EN 13670	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	26.8.22 9.11.22
16278 1	POTRUBÍ PLASTOVÉ SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	SKUTEČNÝ STAV POTRUBÍ A ELEKTRICKÉHO VEDENÍ	+	A,M Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	Projekt, ČSN 73 6006	Zaměření skut.stavu, souhlas se záhozem Podpis kontrolora/Datum:	21.11.22 21.11.22
16278 2	POTRUBÍ PLASTOVÉ SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 73021.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	5.9.22 5.9.22
16278 1	POTRUBÍ PLASTOVÉ SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST MECH SPOJŮ TLAK TRUB SYSTÉMŮ Z TERMOPLAST	+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 3501; třídící znak:643113	Vystavení spojů pús. podélné síly Podpis kontrolora/Datum:	31.10.22 31.10.22
16278 2	POTRUBÍ PLASTOVÉ SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	STOKY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY PROVÁDĚNÍ	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1610,12889; tříd.znak:756114,5	Zkoušky mechanických fyzik a chem vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	13.9.22 13.9.22
16558 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	STAVBA SILNIČ KOMUNIKACÍ, ZEM TĚLESA,PODK.V,VOZOVEK	+	M,Z Záznam,zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 612.,73 613.; ČSN EN 13877; proj.	Kontrolní a průkazní zkoušky, g.sledování Podpis kontrolora/Datum:	8.9.22 22.9.22
16558 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	POKLOPY A VTOKOVÉ MŘÍŽE PRO DOPRAVNÍ PLOCHY	+	Z,D Záznam, atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 124	Kontrolní zkouška, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	5.9.22 19.9.22



11.7.22

SO1.1 Kan.tlakov

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zkuš.	Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
16558 8	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	BEZPEČNOSTNÍ UZÁVĚRY PLYNU PRO REGUL.STANICE	+ S+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14382; třídící znak 38 6450	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	5.10.22 19.10.22
16558 2	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	SDRUŽENÉ BEZKANÁLOVÉ HORKOVODNÍ SÍTĚ	+ S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13941,253,448 488,489;tř.zn:38337.	Kontrolní zkoušky, protokol HSV-PSV Podpis kontrolora/Datum:	15.9.22 30.9.22
16558 4	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	STUPADLA A ŽEBŘÍKY PRO PODZEMNÍ VSTUPNÍ ŠACHTY	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13101,14396; tříd.znak:13 6352,3	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	5.10.22 19.10.22
16558 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	ARMATURY:PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY	+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	8.11.22 23.11.22
16558 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	PEVNÉ KOVOVÉ ŽEBŘÍKY PRO STAVBY	+	A,D Atest,zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 3282	Vstupní kontrola, posuzování shody Podpis kontrolora/Datum:	8.11.22 23.11.22
16805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDILÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731301,2,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	18.11.22 24.11.22
16805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11...;ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	18.11.22 24.11.22
16805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	STAVBA SILNIČ KOMUNIKACÍ, ZEM TĚLESA,PODK.V,VOZOVEK	+	M,Z Záznam,zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 612.,73 613.; ČSN EN 13877; proj.	Kontrolní a průkazní zkoušky, g.sledování Podpis kontrolora/Datum:	18.11.22 24.11.22
16805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 73021.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	18.11.22 24.11.22
16805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	ZKOUŠENÍ BETONU A BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ	+	Z Záznam,protokol Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak: 7313.. ČSN EN 13250,12504..	Ultrazv,rezon,tvrdom a radiometrické metody Podpis kontrolora/Datum:	18.11.22 24.11.22
16805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 203.; ČSN 73 2044	Statické a dynamické zatěžovací zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	24.11.22 30.11.22
16805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	CEMENTOBET KRYTY,PODKL VR A SMĚSI S HYDRAUL.POJIVY	+	A,D,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:73615.; EN 12970,13877,14840	Vstupní kontrola, posuzování shody Podpis kontrolora/Datum:	18.11.22 24.11.22
16805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	MATERIÁLY ASFALT SMĚSÍ, NÁTĚRY A KALOVÉ VRSTVY	+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:73614.; EN 12271,12273,13108	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	18.11.22 24.11.22
16859 1	PŘESUN HMOT TE 6 SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	5.10.22 11.10.22
16859 1	PŘESUN HMOT TE 6 SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	JEŘÁBY A ZDVIHADLA	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 27 0142	Prohlídky,funkční zk zk se zatěží břemeny Podpis kontrolora/Datum:	5.10.22 11.10.22
19108 1	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	VODOTĚSNOST VNĚJŠÍCH VODOVODNÍCH POTR SYSTÉMŮ	+	A,Z Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6670	Proměnl.tlakem vody, vzduchu,změny teplot Podpis kontrolora/Datum:	22.11.22 8.12.22
19108 1	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	VODOTĚSNOST STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 6909	Zkoušky vodotěsnosti stok,spoju,přípojek Podpis kontrolora/Datum:	22.11.22 8.12.22
19108 1	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	22.11.22 8.12.22



11.7.22

SO1.1 Kan.tlakov

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zkuš.	Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
19108 1	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	ČISTÍRNÝ ODPADNÍCH VOD A EXHALACÍ	+ S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:756403,6552; ČSN EN 12255-.,858-1	Kontrolní zkoušky, posouzení shody Podpis kontrolora/Datum:	22.11.22 8.12.22
19108 1	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	VENKOVNÍ TLAKOVÉ SYSTÉMY STOKOVÝCH SÍTÍ	+ S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1671; třídící znak:756111	Zkoušky tlakového systému splašk.vod Podpis kontrolora/Datum:	22.11.22 8.12.22
19108 1	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	TLAK ZKOUŠKY VODOVODNÍHO A ZÁVLAHOVÉHO POTRUBÍ	+ T+	A,Z Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 5911	Zkoušky proměnným tlakem vody Podpis kontrolora/Datum:	22.11.22 8.12.22
19203 1	VYČISTĚNÍ STOK SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	ČIŠTĚNÍ STOK	+ T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14654-1, třídící znak:756902	Dodržení předeps. metod a četn.čištění Podpis kontrolora/Datum:	23.11.22 9.12.22
19203 1	VYČISTĚNÍ STOK SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	JAKOST ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB	+	A Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13549; třídící znak:018101	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	23.11.22 9.12.22
19203 1	VYČISTĚNÍ STOK SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	VENKOVNÍ TLAKOVÉ SYSTÉMY STOKOVÝCH SÍTÍ	+ S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1671; třídící znak:756111	Zkoušky tlakového systému splašk.vod Podpis kontrolora/Datum:	28.11.22 14.12.22
19203 4	VYČISTĚNÍ STOK SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	STOKY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY PROVÁDĚNÍ	+ T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1610,12889; tříd. znak:756114,5	Zkoušky mechanických fyzik a chem vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	23.11.22 9.12.22
19401 1	ODPAŽENÍ SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	PAŽICÍ A PODPĚRNÉ VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE	+ S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13331,13377, 14653;zn:738121,2,6	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	11.10.22 11.10.22
19501 2	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006; 721016; ČSN P CEN/TS 17006	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	26.9.22 11.10.22
19501 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11...ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom.mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	26.9.22 11.10.22
19801 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	KVĚTINÁŘSTVÍ OKRASNÉ STROMY A KEŘE	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 46 4750,51, ČSN 46 4901,02	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	3.11.22 3.11.22
19801 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	OCHRANA ROSTLIN A HNOJENÍ	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 46 5730, ČSN 46 5750	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	3.11.22 3.11.22
19801 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	POVRCHY PRO SPORTOVIŠTĚ UZAVŘENÉHO TVARU	+ S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1222.,3.,616, 15122;tř.zn.:73 59..	Nárazy,umělé stárn., působení přír.vlivů Podpis kontrolora/Datum:	10.11.22 10.11.22
19801 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	TECHNOLOGIE VEGETAČNÍCH ÚPRAV V KRAJINĚ	+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 90..	Odborné posouzení, hodnocení shody Podpis kontrolora/Datum:	24.11.22 24.11.22
19801 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	SYNTETICKÁ TRÁVA A TEXTIL POVRCHY PRO VENK POUŽITÍ	+ S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 15330; třídící znak:735987	Nárazy,umělé stárn., působení přír.vlivů Podpis kontrolora/Datum:	10.11.22 10.11.22
19980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO1.1 Kan.tlakov Zhodnocení kontroly:	NEDESTRUKTIVNÍ VIZUÁLNÍ ZKOUŠENÍ	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 015037; ČSN EN 13018	Stanovení shody pro povrch,spoje,tvar... Podpis kontrolora/Datum:	15.12.22 15.12.22



11.7.22

SO2 Kan.přípojky

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
20101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	STAVBA SILNIČ KOMUNIKACÍ, ZEM TĚLESA,PODK.V,VOZOVEK	+	S+	M,Z Záznam,zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 612.,73 613.; ČSN EN 13877; proj.	Kontrolní a průkazní zkoušky, g.sledování Podpis kontrolora/Datum:	10.6.22 10.6.22
20101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY	+		Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 5115	Odborné posouzení; kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	21.6.22 21.6.22
20101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 4463;tř.zn. 730411,ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	1.6.22 1.6.22
20101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	OCHRANA STROMŮ, POROSTŮ, PLOCH PŘI STAVEB PRACÍCH	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 9061	Odborné posouzení, hodnocení shody Podpis kontrolora/Datum:	10.6.22 10.6.22
20159 1	ŘEZÁNÍ KRYTU KOMUNIKACÍ SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	BEZPEČNOST PŘI FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK	+	S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 500-2; třídící znak:278311	Posouzení splnění bezpečnostních pož. Podpis kontrolora/Datum:	1.6.22 1.6.22
20159 1	ŘEZÁNÍ KRYTU KOMUNIKACÍ SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 73021.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	2.6.22 2.6.22
20159 1	ŘEZÁNÍ KRYTU KOMUNIKACÍ SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	STAVBA SILNIČ KOMUNIKACÍ, ZEM TĚLESA,PODK.V,VOZOVEK	+	S+	M,Z Záznam,zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 612.,73 613.; ČSN EN 13877; proj.	Kontrolní a průkazní zkoušky, g.sledování Podpis kontrolora/Datum:	10.6.22 10.6.22
20201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 4463;tř.zn. 730411,ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	1.6.22 1.6.22
20201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	BEZPEČNOST STROJŮ PRO ZEMNÍ PRÁCE	+	T+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 474-.; tř.zn:2775,76,277911	Posouzení splnění bezpečnostních pož. Podpis kontrolora/Datum:	1.6.22 1.6.22
20201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	KVALITA ZEMNÍCH PRACÍ	+		M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 721017; TNI prEN 16907-5	Měření shody Podpis kontrolora/Datum:	10.6.22 10.6.22
20301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 4463;tř.zn. 730411,ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	22.6.22 22.6.22
20301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	BEZPEČNOST STROJŮ PRO ZEMNÍ PRÁCE	+	T+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 474-.; tř.zn:2775,76,277911	Posouzení splnění bezpečnostních pož. Podpis kontrolora/Datum:	22.6.22 22.6.22
20301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	KVALITA ZEMNÍCH PRACÍ	+		M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 721017; TNI prEN 16907-5	Měření shody Podpis kontrolora/Datum:	1.7.22 1.7.22
20359 1	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 73021.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	21.6.22 7.7.22
20359 1	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	ELEKTROMAGN KOMPATIBILITA STAV STROJŮ S VNIT ZDR EL	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:278004; ČSN EN 13309	Zkoušení vlivu elmag emisí na zdroj el.en Podpis kontrolora/Datum:	2.6.22 16.6.22
20359 1	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	BOURACÍ A VRTACÍ KLADIVA	+		M,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:106010; ČSN EN 28662,28927	Měř.vibrací rukoj, hodnoc.emise vibrací Podpis kontrolora/Datum:	2.6.22 16.6.22
20459 1	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	1.6.22 15.6.22
20459 1	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+		A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	1.6.22 15.6.22



11.7.22

SO2 Kan.přípojky

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zkuš.	Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
20501 2	PAŽENÍ SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	PAŽICÍ A PODPĚRNÉ VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE	+ S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13331,13377, 14653;zn:738121,2,6	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	8.7.22 8.7.22
20501 1	PAŽENÍ SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI ZEMIN	+ T+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 22476,...; T.zn:721004,07,11-31	Ter.penetrač.zkoušky laboratorní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	22.6.22 22.6.22
20601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+ +	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	1.6.22 8.6.22
20900 1	OSTATNÍ PRÁCE TE 0 SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	KVALITA ZEMNÍCH PRACÍ	+ G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 721017; TNI prEN 16907-5	Měření shody Podpis kontrolora/Datum:	14.7.22 14.7.22
23602 1	LOŽE TRATIVODŮ SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+ G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 4463;tř.zn. 730411,ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	15.7.22 15.7.22
23602 1	LOŽE TRATIVODŮ SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA	+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11...;ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	15.7.22 15.7.22
23602 1	LOŽE TRATIVODŮ SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+ T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...;ČSN 732011 ČSN EN 13670	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	19.7.22 19.7.22
26278 1	POTRUBÍ PLASTOVÉ SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	SKUTEČNÝ STAV POTRUBÍ A ELEKTRICKÉHO VEDENÍ	+ G+	A,M Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	Projektu, ČSN 73 6006	Zaměření skut.stavu, souhlas se záhozem Podpis kontrolora/Datum:	7.11.22 7.11.22
26278 1	POTRUBÍ PLASTOVÉ SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 73021.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	2.8.22 2.8.22
26278 1	POTRUBÍ PLASTOVÉ SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST MECH SPOJŮ TLAK TRUB SYSTÉMŮ Z TERMOPLAST	+ S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 3501; třídící znak:643113	Vystavení spojů půs. podélné síly Podpis kontrolora/Datum:	10.10.22 10.10.22
26278 1	POTRUBÍ PLASTOVÉ SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	STOKY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY PROVÁDĚNÍ	+ T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1610,12889; tříd.znak:756114,5	Zkoušky mechanických fyzik a chem vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	11.8.22 11.8.22
26805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+ +	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731301,2,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	4.11.22 9.12.22
26805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA	+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11...;ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	4.11.22 9.12.22
26805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	STAVBA SILNIČ KOMUNIKACÍ, ZEM TĚLESA,PODK.V,VOZOVEK	+ S+	M,Z Záznam,zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 612...;73 613.; ČSN EN 13877; proj.	Kontrolní a průkazní zkoušky, g.sledování Podpis kontrolora/Datum:	4.11.22 9.12.22
26805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 73021.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	4.11.22 9.12.22
26805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	ZKOUŠENÍ BETONU A BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ	+ T+	Z Záznam,protokol Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak: 7313.. ČSN EN 13250,12504..	Ultrazv,rezon,tvrdom a radiometrické metody Podpis kontrolora/Datum:	4.11.22 9.12.22
26805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	+ S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 203.; ČSN 73 2044	Statické a dynamické zatěžovací zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	10.11.22 15.12.22
26805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	CEMENTOBET KRYTY,PODKL VR A SMĚSI S HYDRAUL.POJIVY	+ T+	A,D,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:73615.; EN 12970,13877,14840	Vstupní kontrola, posuzování shody Podpis kontrolora/Datum:	4.11.22 9.12.22



11.7.22

SO2 Kan.přípojky

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
26805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	MATERIÁLY ASFALT SMĚSÍ, NÁTĚRY A KALOVÉ VRSTVY	+	+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:73614.; EN 12271,12273,13108	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	4.11.22 9.12.22
26859 1	PŘESUN HMOT TE 6 SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+	+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo pov.in. interval Podpis kontrolora/Datum:	13.10.22 18.11.22
26859 1	PŘESUN HMOT TE 6 SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	JEŘÁBY A ZDVIHADLA	+	T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 27 0142	Prohlídky,funkční zk zk se zatěž.břemeny Podpis kontrolora/Datum:	13.10.22 18.11.22
29108 1	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	VODOTĚSNOST VNĚJŠÍCH VODOVODNÍCH POTR SYSTÉMŮ	+	T+	A,Z Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6670	Proměň.tlakem vody, vzduchu,změny teplot Podpis kontrolora/Datum:	8.11.22 8.11.22
29108 1	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	VODOTĚSNOST STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 6909	Zkoušky vodotěsnosti stok,spojů,přípojek Podpis kontrolora/Datum:	8.11.22 8.11.22
29108 1	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	+	S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	8.11.22 8.11.22
29108 1	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	ČISTÍRNÝ ODPADNÍCH VOD A EXHALACÍ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:756403,6552; ČSN EN 12255-.,858-1	Kontrolní zkoušky, tlakem vody Podpis kontrolora/Datum:	8.11.22 8.11.22
29108 1	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	VENKOVNÍ TLAKOVÉ SYSTÉMY STOKOVÝCH SÍTÍ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1671; třídící znak:756111	Zkoušky tlakového tlakem vody Podpis kontrolora/Datum:	8.11.22 8.11.22
29108 1	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	TLAK ZKOUŠKY VODOVODNÍHO A ZÁVLAHOVÉHO POTRUBÍ	+	T+	A,Z Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 5911	Zkoušky proměnným tlakem vody Podpis kontrolora/Datum:	8.11.22 8.11.22
29203 1	VYČISTĚNÍ STOK SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	ČIŠTĚNÍ STOK	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14654-1, třídící znak:756902	Dodržení předeps. metod a četn.čištění Podpis kontrolora/Datum:	9.11.22 9.12.22
29203 1	VYČISTĚNÍ STOK SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	JAKOST ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB	+		A Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13549; třídící znak:018101	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	9.11.22 9.12.22
29203 1	VYČISTĚNÍ STOK SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	VENKOVNÍ TLAKOVÉ SYSTÉMY STOKOVÝCH SÍTÍ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1671; třídící znak:756111	Zkoušky tlakového systému splašk.vod Podpis kontrolora/Datum:	14.11.22 14.12.22
29203 2	VYČISTĚNÍ STOK SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	STOKY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY PROVÁDĚNÍ	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1610,12889; tříd.znak:756114,5	Zkoušky mechanických fyzik a chem vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	9.11.22 9.12.22
29401 1	ODPAŽENÍ SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	PAŽICÍ A PODPĚRNÉ VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13331,13377, 14653;zn:738121,2,6	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	4.10.22 6.10.22
29501 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006; 721016; ČSN P CEN/TS 17006	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	27.9.22 27.9.22
29501 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11...;ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	27.9.22 27.9.22
29705 1	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	MATERIÁLY ASFALT SMĚSÍ, NÁTĚRY A KALOVÉ VRSTVY	+	+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:73614.; EN 12271,12273,13108	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	3.11.22 3.11.22
29705 1	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	STAVBA SILNIČ KOMUNIKACÍ, ZEM TĚLESA,PODK.V,VOZOVEK	+	S+	M,Z Záznam,zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 612.,73 613.; ČSN EN 13877; proj.	Kontrolní a průkazní zkoušky, g.sledování Podpis kontrolora/Datum:	7.11.22 7.11.22



11.7.22

SO2 Kan.přípojky

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
29705 1	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ VOZOVEK NA MOSTECH	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6242; ČSN EN 14188	Průkazní,kontrolní a přijímací zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	14.11.22 14.11.22
29705 1	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI VOZOVEK A KRYTŮ-ZKOUŠKY A MĚŘENÍ	+	S+	A,M,Z Protokol,zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn.:73617.,8.,9.; EN 13036,13863,13880	Zkoušky vlastností, schopností a odoln. Podpis kontrolora/Datum:	24.11.22 24.11.22
29705 1	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	ASFALTOVÉ SMĚSI,NÁTĚRY, KALOVÉ VRSTVY-ZKOUŠENÍ	+	T+	D,Z Protokol Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:73616.; EN 12272,12274,12697	Fyzikální.a chem.zk. za horka a za stud. Podpis kontrolora/Datum:	14.11.22 14.11.22
29801 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	KVĚTINÁŘSTVÍ OKRASNÉ STROMY A KEŘE	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 46 4750,51, ČSN 46 4901,02	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	3.11.22 3.11.22
29801 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	OCHRANA ROSTLIN A HNOJENÍ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 46 5730, ČSN 46 5750	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	3.11.22 3.11.22
29801 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	POVRCHY PRO SPORTOVIŠTĚ UZAVŘENÉHO TVARU	+	S+ +	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1222.,3.,616, 15122;tř.zn.:73 59..	Nárazy,umělé stárn., působení přír.vlivů Podpis kontrolora/Datum:	10.11.22 10.11.22
29801 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	TECHNOLOGIE VEGETAČNÍCH ÚPRAV V KRAJINĚ	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 90..	Odborné posouzení, hodnocení shody Podpis kontrolora/Datum:	24.11.22 24.11.22
29801 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	SYNTECKÁ TRÁVA A TEXTIL POVRCHY PRO VENK POUŽITÍ	+	S+ +	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 15330; třídící znak:735987	Nárazy,umělé stárn., působení přír.vlivů Podpis kontrolora/Datum:	10.11.22 10.11.22
29980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO2 Kan.přípojky Zhodnocení kontroly:	NEDESTRUKTIVNÍ VIZUÁLNÍ ZKOUŠENÍ	+		Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 015037; ČSN EN 13018	Stanovení shody pro povrch,spoje,tvar... Podpis kontrolora/Datum:	15.12.22 15.12.22



11.7.22

SO3 Vodovod

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zkuš.	Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
30201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO3 Vodovod Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+ G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 4463;tř.zn. 730411,ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	1.6.22 1.6.22
30201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO3 Vodovod Zhodnocení kontroly:	BEZPEČNOST STROJŮ PRO ZEMNÍ PRÁCE	+ T+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 474-.; tř.zn:2775,76,277911	Posouzení splnění bezpečnostních pož. Podpis kontrolora/Datum:	1.6.22 1.6.22
30201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO3 Vodovod Zhodnocení kontroly:	KVALITA ZEMNÍCH PRACÍ	+ G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 721017; TNI prEN 16907-5	Měřením shody Podpis kontrolora/Datum:	10.6.22 10.6.22
30301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO3 Vodovod Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+ G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 4463;tř.zn. 730411,ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	22.6.22 1.7.22
30301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO3 Vodovod Zhodnocení kontroly:	BEZPEČNOST STROJŮ PRO ZEMNÍ PRÁCE	+ T+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 474-.; tř.zn:2775,76,277911	Posouzení splnění bezpečnostních pož. Podpis kontrolora/Datum:	22.6.22 1.7.22
30301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO3 Vodovod Zhodnocení kontroly:	KVALITA ZEMNÍCH PRACÍ	+ G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 721017; TNI prEN 16907-5	Měřením shody Podpis kontrolora/Datum:	1.7.22 14.7.22
30459 1	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT SO3 Vodovod Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+ S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	8.6.22 22.6.22
30459 1	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT SO3 Vodovod Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+ G+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	8.6.22 22.6.22
30501 1	PAŽENÍ SO3 Vodovod Zhodnocení kontroly:	PAŽICÍ A PODPĚRNÉ VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE	+ S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13331,13377, 14653;zn:738121,2,6	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	4.7.22 15.7.22
30501 1	PAŽENÍ SO3 Vodovod Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI ZEMIN	+ T+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 22476,...; T.zn:721004,07,11-31	Ter.penetrač.zkoušky laboratorní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	22.6.22 1.7.22
30601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO3 Vodovod Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+ G+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	22.6.22 15.7.22
30900 1	OSTATNÍ PRÁCE TE 0 SO3 Vodovod Zhodnocení kontroly:	KVALITA ZEMNÍCH PRACÍ	+ G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 721017; TNI prEN 16907-5	Měřením shody Podpis kontrolora/Datum:	14.7.22 14.7.22
33104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO3 Vodovod Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA	+ G+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11...;ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	15.7.22 15.7.22
33104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO3 Vodovod Zhodnocení kontroly:	VODNÍ TOKY A HRÁZE	+ T+	Z,M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:752...; 7521...23...24...29.	Kontrolní zkoušky, měření shody Podpis kontrolora/Datum:	15.7.22 15.7.22
33104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO3 Vodovod Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+ T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...;ČSN 732011 ČSN EN 13670	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	19.7.22 19.7.22
33104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO3 Vodovod Zhodnocení kontroly:	KRYCÍ DESKY A PÁSKY PRO OCHRANU PODZEMNÍCH KABELŮ	+ G+	Z,M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:370560; ČSN EN 50520	Průrazové zkoušky, měření shody Podpis kontrolora/Datum:	21.7.22 21.7.22
33104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO3 Vodovod Zhodnocení kontroly:	ASFALTOVÉ VRSTVY HYDROTECHNICKÝCH STAVEB	+ T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 2020	Průkazní,kontrolní a přejímací zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	18.7.22 18.7.22
33104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO3 Vodovod Zhodnocení kontroly:	STAVBA SILNIČ KOMUNIKACÍ, ZEM TĚLESA,PODK.V,VOZOVEK	+ S+	M,Z Záznam,zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 612...73 613.; ČSN EN 13877; proj.	Kontrolní a průkazní zkoušky, g.sledování Podpis kontrolora/Datum:	15.7.22 15.7.22



11.7.22

SO3 Vodovod

Index Počet	Název činnosti	Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
				HSV Spec.	PSV Zkuš.				
33104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO3 Vodovod Zhodnocení kontroly:		NETKANÉ TEXTILIE A GEOTEXTILIE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 918,963,9862, třídící znak:8061..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	15.7.22 15.7.22
33104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO3 Vodovod Zhodnocení kontroly:		KÁMEN PRO VODNÍ STAVBY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13383-2; třídící znak:721507	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	15.7.22 15.7.22
33104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO3 Vodovod Zhodnocení kontroly:		STOKY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY PROVÁDĚNÍ	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1610,12889; tříd.znak:756114,5	Zkoušky mechanických fyzik a chem vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	18.7.22 18.7.22
36178 1	POTRUBÍ PLASTOVÉ SO3 Vodovod Zhodnocení kontroly:		SKUTEČNÝ STAV POTRUBÍ A ELEKTRICKÉHO VEDENÍ	+	G+	A,M Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	Projektu, ČSN 73 6006	Zaměření skut.stavu, souhlas se záhozem Podpis kontrolora/Datum:	26.10.22 26.10.22
36178 2	POTRUBÍ PLASTOVÉ SO3 Vodovod Zhodnocení kontroly:		GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 73021.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	28.7.22 28.7.22
36178 1	POTRUBÍ PLASTOVÉ SO3 Vodovod Zhodnocení kontroly:		ODOLNOST MECH SPOJŮ TLAK TRUB SYSTÉMŮ Z TERMOPLAST	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 3501; třídící znak:643113	Vystavení spojů půs. podélné síly Podpis kontrolora/Datum:	30.9.22 30.9.22
36178 1	POTRUBÍ PLASTOVÉ SO3 Vodovod Zhodnocení kontroly:		STOKY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY PROVÁDĚNÍ	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1610,12889; tříd.znak:756114,5	Zkoušky mechanických fyzik a chem vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	8.8.22 8.8.22
36608 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO3 Vodovod Zhodnocení kontroly:		STAVBA SILNIČ KOMUNIKACÍ, ZEM TĚLESA,PODK.V,VOZOVEK	+	S+ +	M,Z Záznam,zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 612.,73 613.; ČSN EN 13877; proj.	Kontrolní a průkazní zkoušky, g.sledování Podpis kontrolora/Datum:	1.8.22 7.9.22
36608 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO3 Vodovod Zhodnocení kontroly:		POKLOPY A VTKOVÉ MŘÍŽE PRO DOPRAVNÍ PLOCHY	+		Z,D Záznam, atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 124	Kontrolní zkouška, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.7.22 2.9.22
36608 7	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO3 Vodovod Zhodnocení kontroly:		BEZPEČNOSTNÍ UZÁVĚRY PLYNU PRO REGUL.STANICE	+	S+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14382; třídící znak 38 6450	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	23.8.22 30.9.22
36608 2	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO3 Vodovod Zhodnocení kontroly:		SDRUŽENÉ BEZKANÁLOVÉ HORKOVODNÍ SÍTĚ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13941,253,448 488,489;tř.zn:38337.	Kontrolní zkoušky, protokol HSV-PSV Podpis kontrolora/Datum:	5.8.22 13.9.22
36608 4	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO3 Vodovod Zhodnocení kontroly:		STUPADLA A ŽEBŘÍKY PRO PODZEMNÍ VSTUPNÍ ŠACHTY	+		Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13101,14396; tříd.znak:13 6352,3	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	23.8.22 30.9.22
36608 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO3 Vodovod Zhodnocení kontroly:		ARMATURY:PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY	+		M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	20.9.22 31.10.22
36608 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO3 Vodovod Zhodnocení kontroly:		PEVNÉ KOVOVÉ ŽEBŘÍKY PRO STAVBY	+	+	A,D Atest,zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 3282	Vstupní kontrola, posuzování shody Podpis kontrolora/Datum:	20.9.22 31.10.22
36805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO3 Vodovod Zhodnocení kontroly:		BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731301,2,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	27.10.22 1.11.22
36805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO3 Vodovod Zhodnocení kontroly:		VLASTNOSTI KAMENIVA	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11...;ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	27.10.22 1.11.22
36805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO3 Vodovod Zhodnocení kontroly:		STAVBA SILNIČ KOMUNIKACÍ, ZEM TĚLESA,PODK.V,VOZOVEK	+	S+ +	M,Z Záznam,zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 612.,73 613.; ČSN EN 13877; proj.	Kontrolní a průkazní zkoušky, g.sledování Podpis kontrolora/Datum:	27.10.22 1.11.22
36805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO3 Vodovod Zhodnocení kontroly:		GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 73021.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	27.10.22 1.11.22



11.7.22

SO3 Vodovod

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zkuš.	Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
36805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO3 Vodovod Zhodnocení kontroly:	ZKOUŠENÍ BETONU A BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ	+ T+	Z Záznam, protokol Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak: 7313.. ČSN EN 13250, 12504.. ČSN EN 12970, 13877, 14840	Ultrazv., rezon., tvrdom a radiometrické metody Podpis kontrolora/Datum:	27.10.22 1.11.22
36805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO3 Vodovod Zhodnocení kontroly:	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	+ S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 203.; ČSN 73 2044	Statické a dynamické zatěžovací zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	3.11.22 7.11.22
36805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO3 Vodovod Zhodnocení kontroly:	CEMENTOBET KRYTY, PODKL. VR A SMĚSI S HYDRAUL. POJIVY	+ T+	A, D, Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak: 73615.; EN 12970, 13877, 14840	Vstupní kontrola, posuzování shody Podpis kontrolora/Datum:	27.10.22 1.11.22
36805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO3 Vodovod Zhodnocení kontroly:	MATERIÁLY ASFALT SMĚSÍ, NÁTĚRY A KALOVÉ VRSTVY	+ +	D, Z Protokol, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak: 73614.; EN 12271, 12273, 13108	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	27.10.22 1.11.22
36859 1	PŘESUN HMOT TE 6 SO3 Vodovod Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+ +	A, M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak: 30....	Techn. prohl. vozidel mimo povin. interval Podpis kontrolora/Datum:	29.7.22 16.9.22
36859 1	PŘESUN HMOT TE 6 SO3 Vodovod Zhodnocení kontroly:	JEŘÁBY A ZDVIHADLA	+ T+	A, Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 27 0142	Prohlídky, funkční zk. zk se zatěž. břemeny Podpis kontrolora/Datum:	29.7.22 16.9.22
39108 1	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ SO3 Vodovod Zhodnocení kontroly:	VODOTĚSNOST VNĚJŠÍCH VODOVODNÍCH POTR. SYSTÉMŮ	+ T+	A, Z Rev. zpr., záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6670	Proměň. tlakem vody, vzduchu, změny teplot Podpis kontrolora/Datum:	27.10.22 1.11.22
39108 1	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ SO3 Vodovod Zhodnocení kontroly:	VODOTĚSNOST STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	+ T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 6909	Zkoušky vodotěsnosti stok, spojů, přípojek Podpis kontrolora/Datum:	27.10.22 1.11.22
39108 1	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ SO3 Vodovod Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	+ S+	A, Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136., 13381; třídící znak: 73 08..	Zk. požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	27.10.22 1.11.22
39108 1	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ SO3 Vodovod Zhodnocení kontroly:	ČISTÍRNÝ ODPADNÍCH VOD A EXHALACÍ	+ S+	A, Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tř. znak: 756403, 6552; ČSN EN 12255-., 858-1	Kontrolní zkoušky, posouzení shody Podpis kontrolora/Datum:	27.10.22 1.11.22
39108 1	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ SO3 Vodovod Zhodnocení kontroly:	VENKOVNÍ TLAKOVÉ SYSTÉMY STOKOVÝCH SÍTÍ	+ S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1671; třídící znak: 756111	Zkoušky tlakového systému splašk. vod Podpis kontrolora/Datum:	27.10.22 1.11.22
39108 1	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ SO3 Vodovod Zhodnocení kontroly:	TLAK ZKOUŠKY VODOVODNÍHO A ZÁVLAHOVÉHO POTRUBÍ	+ T+	A, Z Rev. zpr., záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 5911	Zkoušky proměnným tlakem vody Podpis kontrolora/Datum:	27.10.22 1.11.22
39301 1	ODPAŽENÍ SO3 Vodovod Zhodnocení kontroly:	PAŽICÍ A PODPĚRNÉ VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE	+ S+	A, Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13331, 13377, 14653; zn: 738121, 2, 6	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	20.9.22 20.9.22
39501 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ SO3 Vodovod Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+ +	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006; 721016; ČSN P CEN/TS 17006	Kontr. dynam. zkoušky, statist. plánem, přímo Podpis kontrolora/Datum:	16.9.22 16.9.22
39501 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ SO3 Vodovod Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA	+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11...; ČSN EN 14231 932, 3, 1097, 1367, 1744	Geom., mech., fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	16.9.22 16.9.22
39801 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU SO3 Vodovod Zhodnocení kontroly:	KVĚTINÁŘSTVÍ OKRASNÉ STROMY A KEŘE	+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 46 4750, 51, ČSN 46 4901, 02	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.11.22 1.11.22
39801 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU SO3 Vodovod Zhodnocení kontroly:	OCHRANA ROSTLIN A HNOJENÍ	+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 46 5730, ČSN 46 5750	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.11.22 1.11.22
39801 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU SO3 Vodovod Zhodnocení kontroly:	POVRCHY PRO SPORTOVIŠTĚ UZAVŘENÉHO TVARU	+ S+	A, Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1222..3., 616, 15122; tř. zn.: 73 59..	Nárazy, umělé stárn., působení přír. vlivů Podpis kontrolora/Datum:	7.11.22 7.11.22



11.7.22

SO3 Vodovod

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
39801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	TECHNOLOGIE VEGETAČNÍCH	+		A	ČSN 83 90..	Odborné posouzení, hodnocení shody	16.11.22
1	SO3 Vodovod	ÚPRAV V KRAJINĚ						
	Zhodnocení kontroly:						Podpis kontrolora/Datum:	
39801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	SYNTETICKÁ TRÁVA A TEXTIL	+	S+	A,Z	ČSN EN 15330; třídící znak:735987	Nárazy,umělé stárn., působení přír.vlivů	7.11.22
1	SO3 Vodovod	POVRCHY PRO VENK POUŽITÍ						
	Zhodnocení kontroly:						Podpis kontrolora/Datum:	
39980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	NEDESTRUKTIVNÍ VIZUÁLNÍ	+		Z	Třídící znak 015037; ČSN EN 13018	Stanovení shody pro povrch,spoje,tvar,..	6.12.22
1	SO3 Vodovod	ZKOUŠENÍ						
	Zhodnocení kontroly:						Podpis kontrolora/Datum:	



11.7.22

SO4 Vod.přípojky

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zkuš.	Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
40201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO4 Vod.přípojky Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+ G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 4463;tř.zn. 730411,ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	1.6.22 10.6.22
40201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO4 Vod.přípojky Zhodnocení kontroly:	BEZPEČNOST STROJŮ PRO ZEMNÍ PRÁCE	+ T+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 474-.; tř.zn:2775,76,277911	Posouzení splnění bezpečnostních pož. Podpis kontrolora/Datum:	1.6.22 10.6.22
40201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO4 Vod.přípojky Zhodnocení kontroly:	KVALITA ZEMNÍCH PRACÍ	+ G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 721017; TNI prEN 16907-5	Měřením shody Podpis kontrolora/Datum:	10.6.22 21.6.22
40301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO4 Vod.přípojky Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+ G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 4463;tř.zn. 730411,ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	22.6.22 1.7.22
40301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO4 Vod.přípojky Zhodnocení kontroly:	BEZPEČNOST STROJŮ PRO ZEMNÍ PRÁCE	+ T+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 474-.; tř.zn:2775,76,277911	Posouzení splnění bezpečnostních pož. Podpis kontrolora/Datum:	22.6.22 1.7.22
40301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO4 Vod.přípojky Zhodnocení kontroly:	KVALITA ZEMNÍCH PRACÍ	+ G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 721017; TNI prEN 16907-5	Měřením shody Podpis kontrolora/Datum:	1.7.22 14.7.22
40459 1	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT SO4 Vod.přípojky Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+ S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	8.6.22 12.7.22
40459 1	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT SO4 Vod.přípojky Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+ G+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	8.6.22 12.7.22
40501 1	PAŽENÍ SO4 Vod.přípojky Zhodnocení kontroly:	PAŽICÍ A PODPĚRNÉ VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE	+ S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13331,13377, 14653;zn:738121,2,6	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	4.7.22 15.7.22
40501 1	PAŽENÍ SO4 Vod.přípojky Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI ZEMIN	+ T+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 22476,...; T.zn:721004,07,11-31	Ter.penetrač.zkoušky laboratorní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	22.6.22 1.7.22
40601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO4 Vod.přípojky Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+ G+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	22.6.22 31.8.22
46178 1	POTRUBÍ PLASTOVÉ SO4 Vod.přípojky Zhodnocení kontroly:	SKUTEČNÝ STAV POTRUBÍ A ELEKTRICKÉHO VEDENÍ	+ G+	A,M Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	Projekt, ČSN 73 6006	Zaměření skut.stavu, soulas se záhozem Podpis kontrolora/Datum:	22.11.22 1.12.22
46178 1	POTRUBÍ PLASTOVÉ SO4 Vod.přípojky Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 73021.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	9.8.22 18.8.22
46178 1	POTRUBÍ PLASTOVÉ SO4 Vod.přípojky Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST MECH SPOJŮ TLAK TRUB SYSTÉMŮ Z TERMOPLAST	+ S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 3501; třídící znak:643113	Vystavení spojů půs. podélné síly Podpis kontrolora/Datum:	21.10.22 2.11.22
46178 1	POTRUBÍ PLASTOVÉ SO4 Vod.přípojky Zhodnocení kontroly:	STOKY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY PROVÁDĚNÍ	+ T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1610,12889; tříd.znak:756114,5	Zkoušky mechanických fyzik a chem vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	19.8.22 30.8.22
46805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO4 Vod.přípojky Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+ G+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731301,2,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	23.11.22 2.12.22
46805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO4 Vod.přípojky Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA	+ G+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11...;ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom,mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	23.11.22 2.12.22
46805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO4 Vod.přípojky Zhodnocení kontroly:	STAVBA SILNIČ KOMUNIKACÍ, ZEM TĚLESA,PODK.V,VOZOVEK	+ S+	M,Z Záznam,zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 612.,73 613.; ČSN EN 13877; proj.	Kontrolní a průkazní zkoušky, g.sledování Podpis kontrolora/Datum:	23.11.22 2.12.22



11.7.22

SO4 Vod.připojky

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zkuš.	Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
46805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO4 Vod.připojky Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 73021.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	23.11.22 2.12.22
46805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO4 Vod.připojky Zhodnocení kontroly:	ZKOUŠENÍ BETONU A BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ	+ T+	Z Záznam, protokol Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak: 7313.. ČSN EN 13250,12504..	Ultrazv.rezon,tvrdom a radiometric.metody Podpis kontrolora/Datum:	24.11.22 5.12.22
46805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO4 Vod.připojky Zhodnocení kontroly:	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	+ S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 203.; ČSN 73 2044	Statické a dynamické zatěžovací zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	6.12.22 15.12.22
46805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO4 Vod.připojky Zhodnocení kontroly:	CEMENTOBET KRYTY,PODKL VR A SMĚSI S HYDRAUL.POJIVY	+ T+	A,D,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:73615.; EN 12970,13877,14840	Vstupní kontrola, posuzování shody Podpis kontrolora/Datum:	24.11.22 5.12.22
46805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO4 Vod.připojky Zhodnocení kontroly:	MATERIÁLY ASFALT SMĚSÍ, NÁTĚRY A KALOVÉ VRSTVY	+ +	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:73614.; EN 12271,12273,13108	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	23.11.22 2.12.22
46859 1	PŘESUN HMOT TE 6 SO4 Vod.připojky Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+ +	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	5.8.22 13.10.22
46859 1	PŘESUN HMOT TE 6 SO4 Vod.připojky Zhodnocení kontroly:	JEŘÁBY A ZDVIHADLA	+ T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 27 0142	Prohlídky,funkční zk zk se zatěž břemeny Podpis kontrolora/Datum:	5.8.22 13.10.22
49108 1	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ SO4 Vod.připojky Zhodnocení kontroly:	VODOTĚSNOST VNĚJŠÍCH VODOVODNÍCH POTR SYSTÉMŮ	+ T+	A,Z Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6670	Proměň.tlakem vody, vzduchu,změny teplot Podpis kontrolora/Datum:	23.11.22 12.12.22
49108 1	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ SO4 Vod.připojky Zhodnocení kontroly:	VODOTĚSNOST STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	+ T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 6909	Zkoušky vodotěsnosti stok,spojů,přípojek Podpis kontrolora/Datum:	23.11.22 12.12.22
49108 1	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ SO4 Vod.připojky Zhodnocení kontroly:	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	+ S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 136.,13381; třídící znak:73 08..	Zk.požární odolnosti výpočet, porovnání Podpis kontrolora/Datum:	23.11.22 12.12.22
49108 1	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ SO4 Vod.připojky Zhodnocení kontroly:	ČISTÍRNÝ ODPADNÍCH VOD A EXHALACÍ	+ S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:756403,6552; ČSN EN 12255-.,858-1	Kontrolní zkoušky, posouzení shody Podpis kontrolora/Datum:	23.11.22 12.12.22
49108 1	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ SO4 Vod.připojky Zhodnocení kontroly:	VENKOVNÍ TLAKOVÉ SYSTÉMY STOKOVÝCH SÍTÍ	+ S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1671; třídící znak:756111	Zkoušky tlakového systému splašk.vod Podpis kontrolora/Datum:	23.11.22 12.12.22
49108 1	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ SO4 Vod.připojky Zhodnocení kontroly:	TLAK ZKOUŠKY VODOVODNÍHO A ZÁVLAHOVÉHO POTRUBÍ	+ T+	A,Z Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 5911	Zkoušky proměnným tlakem vody Podpis kontrolora/Datum:	23.11.22 12.12.22
49301 1	ODPAŽENÍ SO4 Vod.připojky Zhodnocení kontroly:	PAŽICÍ A PODPĚRNÉ VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE	+ S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13331,13377, 14653;zn:738121,2,6	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	10.10.22 27.10.22
49501 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ SO4 Vod.připojky Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+ +	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006; 721016; ČSN P CEN/TS 17006	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	10.10.22 27.10.22
49501 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ SO4 Vod.připojky Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI KAMENIVA	+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	72 11...;ČSN EN 14231 932,3,1097,1367,1744	Geom.mech,fyzikální a chemické zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	10.10.22 27.10.22
49801 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU SO4 Vod.připojky Zhodnocení kontroly:	KVĚTINÁŘSTVÍ OKRASNÉ STROMY A KEŘE	+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 46 4750,51, ČSN 46 4901,02	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.11.22 4.11.22
49801 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU SO4 Vod.připojky Zhodnocení kontroly:	OCHRANA ROSTLIN A HNOJENÍ	+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 46 5730, ČSN 46 5750	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.11.22 4.11.22



11.7.22

SO4 Vod.přípojky

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
49801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	POVRCHY PRO SPORTOVIŠTĚ	+		A,Z	ČSN EN 1222.,3.,616,	Nárazy,umělé stárn.,	11.11.22
1	SO4 Vod.přípojky	UZAVŘENÉHO TVARU	S+	+	Záznam o kontr.	15122;tř.zn.:73 59..	působení přír.vlivů	11.11.22
	Zhodnocení kontroly:				Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:	
49801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	TECHNOLOGIE VEGETAČNÍCH	+		A	ČSN 83 90..	Odborné posouzení,	25.11.22
1	SO4 Vod.přípojky	ÚPRAV V KRAJINĚ			Záznam o kontr.		hodnocení shody	25.11.22
	Zhodnocení kontroly:				Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:	
49801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	SYNTETICKÁ TRÁVA A TEXTIL	+		A,Z	ČSN EN 15330;	Nárazy,umělé stárn.,	11.11.22
1	SO4 Vod.přípojky	POVRCHY PRO VENK POUŽITÍ	S+	+	Záznam o kontr.	třídící znak:735987	působení přír.vlivů	11.11.22
	Zhodnocení kontroly:				Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:	
49980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	NEDESTRUKTIVNÍ VIZUÁLNÍ	+		Z	Třídící znak 015037;	Stanovení shody pro	16.12.22
1	SO4 Vod.přípojky	ZKOUŠENÍ			Záznam o kontr.	ČSN EN 13018	povrch,spoje,tvar,..	16.12.22
	Zhodnocení kontroly:				Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:	



11.7.22

SO4 Vod.přípojky

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:			Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.	Způsob Doklady			

Vysvětlivky zkratk zázhlaví

Index Číselné označení činnosti v projektu
ČísDB Číselný kód činnosti z databáze

K provádění kontrol:

HSV Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr HSV

PSV Kontrolu provádí mistr PSV

Zkuš. Kontrolu provádí zkušebna

Spec. Kontrolu provádí specialista dle zkratky:

G+ - geodet

T+ - technolog

+, S+ - jiný specialista

Na kontrolách se vždy podílí TDI (technický dozor investora)

Ke zkratkám způsobu:

A Prohlídka podle projektové dokumentace a technických norem

D Kontrola dokladů o jakosti výrobků

M Měření (geometrických veličin)

Z Zkouška fyzikálních veličin