

## VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

<b>Zadavatel:</b>	<b>Obec Sebranice</b>
<b>Právní forma:</b>	801 - obec
<b>Sídlo:</b>	čp. 149, 67931 Sebranice
<b>IČO:</b>	00280917

<b>Název veřejné zakázky:</b>	<b>FVE Sebranice</b>
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	zjednodušené podlimitní řízení
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	podlimitní veřejná zakázka na dodávky
<b>Datum zahájení zad. řízení:</b>	4. 7. 2023

**Zadavatel obdržel k výše uvedenému zadávacímu řízení následující dotazy:**

### **Dotaz č. 1:**

V projektové dokumentaci se píše, že FVE pro OÚ má být o výkonu 27 kWp a akumulace 23,2 kWh. V rozpočtu (EXCEL tabulka), se ale uvádí výkon 9,9 kWp a jedna baterie o výkonu 11,6 kWh.

V dokumentaci na FVE pro ZŠ uvedeno, že má být výkon 24,3 kWp a akumulace 23,2 kWh.

V rozpočtu je, ale uveden výkon 19,8 kWp a jedna baterie o výkonu 17,4 kWh.

Prosím o upřesnění, ujasnění, jaké výkony mají elektrárny mít a popř. o opravu v rozpočtu (EXCEL tabulce).

### **Dotaz č. 2:**

Rádi bychom se zúčastnili výběrové řízení na realizaci FVE. Obracím se na Vás s žádostí o vysvětlení přílohy č. 1 Závazný návrh smlouvy. Použili jste standardní kupní smlouvu, která je dle právního řádu nepřipustná v případě, že se jedná o zhotovení díla, kam spadá i instalace fotovoltaické elektrárny.

<https://muj-pravnik.cz/smlouva-o-dilo-rozdil-kupni-smlouva-a-urceni-ceny-dila/>

Můžete tedy zveřejnit opravenou přílohu č. 1?

Zadavatel k dotazům uvádí následující:

### **Odpověď na dotaz č. 1:**

Zadavatel upravil oba chybné rozpočty a zároveň prodlužuje **lhůtu pro podání nabídek do 1. 8. 2023 do 13:00.**

### **Odpověď na dotaz č. 2:**

Volba typu smlouvy je na zadavateli. Ale obecně lze říci – a je to uvedeno i v zaslaném článku – že smlouvu o dílo využijeme v případě, kdy „převážná část plnění dodavatele spočívá ve výkonu činnosti (např. montáž, pokud výkon činnosti je převážnou částí plnění). Tyto situace vymezují tenkou hranici mezi smlouvou kupní a smlouvou o dílo. Obecné pravidlo ovšem říká, že pokud jsem opravdu na pochybách, má přednost smlouva kupní.“

Z hlediska ceny za plnění smlouvy převažuje cena dodávky fotovoltaických panelů a baterií.

V dotazu uvedené „zhotovení fotovoltaické elektrárny“ spočívá z převážné části v dodávkách a poté v jejich instalaci.