



HZSEX005FXBD



Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Územní odbor Chrudim

Topolská 569, 537 05 Chrudim



Č. j.: HSPA- 2755-2/2021
Datum: 20. 7. 2021
Vyřizuje: nprap. Martin Mudrich
Tel.: 950 581 254
E-mail: martin.mudrich@pak.izscr.cz
Počet stran: 2
Počet příloh:

Adresát:
Vodárenská společnost
Chrudim, a.s.
Novoměstská 626
537 01 Chrudim

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:
Vodovod Otradov

Místo stavby:
obec Otradov, Krouna

Stavebník:
Obec Otradov, IČO 64782701,
č. p. 112, Otradov 53 943

Předložená dokumentace:
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
vypracoval: Ing. Martin Soudek Ph.D., ČKAIT 0701010
ověřil: Ing. Martin Soudek Ph.D., ČKAIT 0701010
datum: 6/2021

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje (dále jen „HZS PAK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 23. 6. 2021. Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

HZS PAK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení:
název: *Vodovod Otradov*
vypracoval: Ing. Martin Soudek Ph.D., ČKAIT 0701010

ověřil: *Ing. Martin Soudek Ph.D., ČKAIT 0701010*
datum: 6/2021

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS PAK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany pro umístění stavby dle ustanovení § 2 odst. 1 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Otisk úředního razítka

nprap. Martin Mudrich
vrchní inspektor
pracoviště prevence,
ochrany obyvatelstva a krizového řízení
HZS Pardubického kraje
Územní odbor Chrudim