



Legenda hromosvodu

- svod hromosvodu
- JT jímací tyč hromosvodu délka 1 m
- jímací vedení hromosvodu 8 AlMgSi T/4
- zemnící pásek FeZn 30x4 mm
- vývod uzemnění

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
Ing. Pavel HEINZ
Vítězná 2010, 356 01 Sokolov
tel., fax. 352605418
mobilní telefon +420607772271
e-mail p_tip@volny.cz
IČO 18692761

Změna	Číslo	
	Datum	
Paré číslo		

Projektoval:	Zodp. projekt.:	Vypracoval:
Radovan Liďák	Ing. Petr Plaňanský	Ing. Radek Pupák
Kraj: Karlovarský	Obec: Horní Slavkov	

ELEKTRO EURON
spol. s r.o.
Zelená 1844/6,350 02 Cheb
www.elektro-euron.cz

Investor:
ÚSKK, a.s., Na Vlečce 117, 360 01 Otovice

Název stavby:
Novostavba objektu pro administrativu a šatny ÚSKK, a.s. v Horním Slavkově

Datum:	09/2017
Č. zakázky:	02-09-17
Stupeň PD:	DSP

Obsah výkresu:
Hromosvod a uzemnění

Měřítko:	Číslo výkresu:
1:100	D.1.4.3.8